



# Инструмент для снятия изоляции

Профессиональная серия



Паспорт модели:  
**КС-25 (КВТ)**

**ВНИМАНИЕ!**

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

## Назначение

Инструмент **КС-25 (КВТ)** предназначен для разделки ПВХ и виниловой оболочки круглого кабеля/провода

## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
Упаковка (блистер) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

Диапазон разделки, мм	4,5–25
Глубина врезания ножа, мм	3,5
Направление разделки кабеля	продольное/ радиальное
Длина, мм	135
Вес, г	135

## Устройство и принцип работы

Инструмент состоит из регулируемого ножа, корпуса

Положение ножа меняется рычагом поворота лезвия соответственно от вектора направления разделки, либо продольное, либо радиальное

Длина выхода ножа настраивается регулятором глубины реза, в зависимости от толщины изоляции кабеля

Прижимная скоба фиксирует кабель/провод в рабочей зоне инструмента, прижимая его к нож



## Меры безопасности



### **Ознакомьтесь с инструкцией!**

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации!



### **Не работать под напряжением!**

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр



### **ВНИМАНИЕ!**

*Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом*

## Порядок работы

- 1 Установите глубину врезания ножа, вращая регулятор глубины реза по ходу часовой стрелки – для увеличения глубины реза, либо против хода часовой стрелки – для уменьшения глубины реза
- 2 Поднимите прижимную скобу и установите инструмент в то место оболочки провода/кабеля, с которого начнется разделка
- 3 Поверните инструмент несколько раз вокруг оси кабеля по изоляции, для радиального реза
- 4 Для проведения продольного реза поверните рычаг поворота ножа в положение продольного реза и протяните инструмент вдоль оси кабеля
- 5 Удалить разрезанную часть изоляции с кабеля

## Правила гарантийного обслуживания

### **Уважаемые покупатели!**

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок КС-25 (КВТ) – 36 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании

## Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 36 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

## Сведения о приемке

Инструмент для снятия изоляции  
**КС-25 (КВТ)**

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Соответствует техническим условиям  
ТУ 4834-020-97284872-2006.  
Признан годным для эксплуатации.

## Отметка о продаже