



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-IT.ME77.B.00344/19

Серия RU № 0171476

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, этаж/пом 2/151, Адрес места осуществления деятельности: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АББ", Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ НАХИМОВСКИЙ, ДОМ 58, ОФИС 5A.R5, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABB S.P.A., Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, 20124 Milan, Via Vittor Pisani, 16, VAT n. IT11988960156. Производственная площадка: ABB S.P.A., Адрес производства продукции: ИТАЛИЯ, Via Ardeatina 2491 – 00040 Santa Palomba

ПРОДУКЦИЯ

Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков серий DDA202, DDA203, DDA204, DS201, DS202C, DS202, DS203, DS204, DSN201, DSH941, Серийный выпуск (см. Приложение – бланк № 0675755)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536303000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний № 24/01N08E от 08.08.2019, № 28/01N08E от 09.08.2019, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", RA.RU.21XY01 от 01.04.2015; акт о результатах анализа состояния производства № AA-210/2019 от 01.08.2019 ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, срок хранения и службы указаны в сопроводительной документации изготовителя. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов см. Приложение – бланк № 0675754

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.08.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 08.08.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Никитин Юрий Николаевич
(ф.и.о.)

Дружинин Владимир Алексеевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.ME77.B.00344/19

Серия **RU** № **0675754**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 61009-1-2014	Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила	стандарт в целом
ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально независимым от напряжения сети	стандарт в целом
ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995)	Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний	разделы 3-5

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Никитин Юрий Николаевич

(Ф.И.О.)

Дружинин Владимир Алексеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОПИЯ
К СЕРТИФИКАТУ СОС
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.ME77.B.00344/19

Серия RU № 0675755

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков серий DDA202, DDA203, DDA204: тип устройства: A, AC, AE, AP-R, A S, номинальный ток: 25A – 63A, дифференциальный ток: 0.01A – 2A; DS201: отключающая способность: без литеры – 6 кА, с литерой «L» – 4,5 кА, с литерой «М» – 10 кА, характеристика срабатывания: B, C, номинальный ток: 6A – 40A, тип устройства: A, AC, APR, дифференциальный ток: 0.01A – 0.3A; DS202C: без литеры – 6 кА, с литерой «М» – 10 кА, характеристика срабатывания: B, C, номинальный ток: 6A – 32A, тип устройства: A, APR, дифференциальный ток: 0.01A – 0.3A; DS202, DS203, DS204: отключающая способность: без литеры – 6 кА, с литерой «М» – 10 кА; тип устройства: A, AC; характеристика срабатывания: B, C, K, номинальный ток: 6A – 63A; дифференциальный ток: 0.03A; DSN201: отключающая способность: 6 кА, тип устройства: A, AC; характеристика срабатывания: C, номинальный ток: 6A – 25A; дифференциальный ток: 0.01A – 0.03A; DSH941: отключающая способность: 4,5 кА; тип устройства: AC; характеристика срабатывания: C, номинальный ток: 6A – 40A; дифференциальный ток: 0.03A	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Никитин Юрий Николаевич
(Ф.И.О.)

Дружинин Владимир Алексеевич
(ФИО)