



Промрукав

Русский производитель электрики

ПАСПОРТ

Металлорукав в ПВХ-НГ изоляции из стальной ленты МРПИ-НГ Строитель

| | |
|------------------------------|---|
| ТУ | ТУ 25.99.29-002-52715257-2017 |
| Бренд | Строитель |
| Гарантия производителя, мес. | 6 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Прочность при сжатии, Н | 750 |
| Рабочая температура, °С | -40...60 |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Условия хранения | Группа 2 (ГОСТ 15150-69) |
| Цвет | Черный |

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|-------------------------------------|--|---------------|
| Внешний вид | Не допускаются дефекты оболочки - разрывы (трещины, отверстия), посторонние включения, разнотолщинность, не плотное прилегание к м/рукаву, сборение оболочки, продольные спайки (складки), шероховатость, разнотон, белые полосы. Допускается - посторонние включения не более 5 шт. диаметром не более 2 мм на длину 1 м, следы от формующего инструмента; отверстия до 1 мм в кол-ве 20 шт. на всю длину; заделанные изолентой отверстия, разрывы оболочки не более 5 мм, налипы, спайки (складки), сборение по длине не более 10 см в кол-ве 3 шт. на всю длину, расстояния между ними не менее 1 м; складка оболочки не более 10 см - 1 сл. на всю длину; запайка отверстий не более 5 мм (по инструкции гл.технолога) с соблюдением герметизации оболочки, размер утолщения в районе запайки не более 3 мм. Соединения должны быть прочными, без задиров по внутреннему и внешнему диаметрам. | Соответствует |
| Маркировка и упаковка | Ярлык с указанием товарного знака или наименования предприятия-изготовителя, названия изделия, тип , диаметр, длина , дата изготовления, штамп ОТК (или № ОТК), Фамилия упаковщика. | Соответствует |
| Упаковка | Металлорукав в ПВХ оболочке должен быть свернут в бухту одним мерным куском, бухта плотно обтянута упаковочной лентой не менее чем в 5 местах равномерно расположенных по окружности бухты (концы металлорукава должны быть притянуты к бухте) и упакована в стрейч-пленку из полиэтилена. Пленка должна плотно обтягивать бухту, края заглажены. | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 25.99.29-002-52715257-2017



Заместитель коммерческого директора
должность

Бурдаев В.В.
Ф.И.О.