



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## ПАСПОРТ

### Кабельный канал из ПВХ бук Промрукав

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ТУ                           | ТУ 27.33.14-001-52715257-2017                                     |
| Бренд                        | Промрукав                                                         |
| Гарантия производителя, мес. | 24                                                                |
| Климатическое исполнение     | УХЛ2                                                              |
| Рабочая температура, °C      | -40...45                                                          |
| Срок хранения                | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Степень защиты (IP)          | IP40                                                              |
| Цвет                         | Дерево                                                            |

\*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД                                       | Нормы по НД, КД                                                                                                                                     | Значение      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Проверка внешнего вида                                                    | Лицевая поверхность должна быть ровной, гладкой, не должно быть трещин, посторонних включений, наливов.                                             | Соответствует |
| Проверка длины (мм)                                                       | 2000±15,0                                                                                                                                           | Соответствует |
| Проверка качества замка                                                   | Замок-защёлка должен обеспечивать прочное сцепление крышки и основания кабель-канала.                                                               | Соответствует |
| Проверка наличия и правильности содержания маркировки упаковочного ярлыка | Наименование и товарный знак предприятия, наименование изделия, количество, габаритные размеры, дату изготовления, цвет, № ОТК, Фамилия упаковщика. | Соответствует |

#### Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.14-001-52715257-2017

Заместитель коммерческого директора  
должность



подпись

Бурдаев В.В.  
Ф.И.О.

Соответствует ТУ