



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК ИТ.ПБ27.Н0000006

№ ПС 004323

Срок действия с 15.03.2019 г. по 14.03.2022 г. код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.22.170
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 3909 50 900 0

Заявитель Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Адрес: 170017, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7(4822)33-28-81; +7(4822)33-28-82; +7(4822)33-28-83. Факс: +7 (4822) 33-28-84. E-mail: tver@dkc.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель AF Systems S.r.l. Адрес: Via Jenner, 41/43, 26837, Mulazzano (LO), Italia, Италия. Телефон: +39 02 98879353. Факс: +39 02 98875273. E-mail: info@afsystems.it.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ27, Орган по сертификации "СибМосТест", 109028, Россия, г. Москва, Покровский Бульвар, д. 8, стр. 2, пом. 9. Телефон: +74955080647. E-mail: info@cmt-sert.ru.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая, марка AF FOAM RM, код DF1201, плотность от 25 кг/м³ до 30 кг/м³, выпускаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости фрагментов стеновых конструкций с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой марки AF FOAM RM, при глубине шва не менее 200 мм и ширине шва не более 30 мм – EI 150.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения от 13.03.2019 г., ИЛ «СибМосТест», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ25 от 22.10.2018 г. Протокол испытаний № 0005-С

Представленные документы

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K01435 от 22.01.0019 по 22.01.0022, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества «СибМосТест», номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Ю.С. Сергеева

Эксперт (эксперты)

Ю.Г. Решетникова

