

О предварительных результатах  
испытаний

Д.Н. Колпашникову  
Факс: +7 (4822) 33-28-84  
ruslan.akhmedshin@dkc.ru

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В соответствии с договором №23-БТ-14 от 03.03.2014 г. в декабре  
были проведены испытания на нагрев номинальным током 6300 А и сто  
сквозным токам короткого замыкания ( $I_T=100$  кА,  $i_d=210$  кА,  $t=1$  с) яче  
R5CQE.RAMpower6300\_100 УХЛ4 с принудительной вентиляц  
соответствие требованиям ГОСТ Р 51321.1. Результаты ис  
положительные. Подробная информация будет указана в протоколах ис

Заместитель главного инженера



В.А. Ма