



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB24.B.08656

Серия RU № 0638911

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Адреса места осуществления деятельности: 121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: +74959891249, +74957415932. Адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский кабельный завод "Электрокабель НН".
Основной государственный регистрационный номер: 1025201991264.
Место нахождения: 607675, Россия, Нижегородская область, село Безводное, Кстовской район
Телефон: 8(83145)57632, адрес электронной почты: nkz-nn@nkz-nn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородский кабельный завод "Электрокабель НН".
Место нахождения: 607675, Россия, Нижегородская область, село Безводное, Кстовской район

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие для нестационарной прокладки, с количеством медных жил от 1 до 5, сечением от 0,75 до 400мм², с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, на напряжение 0,66кВ марка: КГтп, КГтп-ХЛ.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 35440-010-55085101-2013 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
"О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 18 от 15.02.2018 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью ЦИКП - "Волга-тест", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21КБ19. Акта о результатах анализа состояния производства № 8990 от 26.01.2018 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", регистрационный № RA.RU.11AB24. Комплекта эксплуатационной документации.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 24334-80 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.02.2018 ПО 14.02.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Софьянова Елена Георгиевна
(инициалы, фамилия)

Плавунин Сергей Юрьевич
(инициалы, фамилия)

