

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AIO64.B.00658

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013583

Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд». ОГРН: 1026701430623. Место нахождения: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А. Фактический адрес: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А. Телефон: +74812311423. Факс: +74812317372. Адрес электронной почты: mail@nym.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд». Место нахождения: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А. Фактический адрес: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А. Телефон: +74812311423. Факс: +74812317372. Адрес электронной почты: mail@nym.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабель силовой гибкий для нестационарной прокладки, не распространяющий горение, с медными жилами, с числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальным сечением жил от 0,5 мм<sup>2</sup> до 150 мм<sup>2</sup>, с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, марок: КГтп, КГтп-ХЛ, изготовленный по ТУ 3544-016-12350648-16. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 35 3300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 910 8

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ 31565-2012 (п.п 5.2, 5.5, 5.7) (показатели пожарной опасности: ПРГО 1, ПД 3, ПКА 1). ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011. ГОСТ ИЕС 61034-2-2011. ГОСТ ИЕС 60754-2-2011.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №2/М936-ФЗ от 24.08.2016 г, №1/282 от 25.08.2016 г, Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. Схема сертификации 5с

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИФ75.К00010 от 07.04.2014 г. до 07.04.2017 г. ОС СМК «Электросерт» (№ РОСС RU.0001.13ИФ75).

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

31.08.2016

по

30.08.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

А.В. Трошин

инициалы, фамилия