SHOP220

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01348

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» (ООО «СегментЭНЕРГО»).
Юридический адрес: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1,офис1
Фактический адрес: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1.
ОГРН 1125048000340. Телефон: +74967270638, факс: +74967270638, e-mail: info@segmentenergo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» (ООО «СегментЭНЕРГО»).
Юридический адрес: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1,офис1
Фактический адрес: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1.
ОГРН 1125048000340. Телефон: +74967270638, факс: +74967270638, e-mail: info@segmentenergo.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания». ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с жилами из медной проволоки, с термическим барьером поверх жил из слюдосодержащей ленты, на напряжение 0,66 и 1 кВ, марок, согласно приложению №1 на 2 листах (бланки № 003809-003810), выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004 «Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов». Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2) 27.32.1

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.
Показатели пожарной опасности согласно приложению №2 на 1 листе (бланк № 003825).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-096/11-2019 от 15.11.2019 г., Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» (ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ»), свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.004 действительно до 13.03.2020 г. Акт анализа состояния производства № 80АПБ/09-2019 от 20.09.2019 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.12.2019 по 10.12.2024

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — **Д.Л. Голубева**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — **М.А. Максурова**

003824

ОБРАЗЕЦ ООО "СегментЭНЕРГО"

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 133. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01348

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.111 8544 49 910 8	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с жилами из медной проволоки числом от 1 до 5 сечением от 1,5 до 50 мм^2, с термическим барьером поверх жил из слюдосодержащей ленты, на напряжение 0,66 кВ	ТУ 16.К71-339-2004 «Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов».
	с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF с общим экраном из медной ленты или медных проволок, ПБПнг(А)-FRHF с броней из стальных оцинкованных лент	

ОБРАЗЕЦ
ООО "СегментЭнергоСервис"

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — М.А. Максурова

003809

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 133. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01348

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.14.111 8544 49 910 8	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с жилами из медной проволоки, с термическим барьером поверх жил из слюдосодержащей ленты, на напряжение 1 кВ	ТУ 16.К71-339-2004 «Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов».
	с 1 жилой сечением от 1,5 до 1000 мм² или с 3; 4 жилами сечением от 1,5 до 400 мм² или с 2; 5 жилами сечением от 1,5 до 240 мм², с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF с общим экраном из медной ленты или медных проволок под оболочкой	
	с 3; 4 жилами сечением от 1,5 до 400 мм² или с 2; 5 жилами сечением от 1,5 до 240 мм², с изоляцией и оболочкой и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марки: ПБПнг(А)-FRHF с броней из стальных оцинкованных лент	
	с 1 жилой сечением от 1,5 до 1000 мм² или с 3; 4 жилами сечением от 1,5 до 400 мм² или с 2; 5 жилами сечением от 1,5 до 240 мм², с изоляцией из сшитой композиции полиэтилена, оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF с общим экраном из медной ленты или медных проволок под оболочкой	
	с 3; 4 жилами сечением от 1,5 до 400 мм² или с 2; 5 жилами сечением от 1,5 до 240 мм², с изоляцией из сшитой композиции полиэтилена, оболочкой и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марки: ПвБПнг(А)-FRHF с броней из стальных оцинкованных лент	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — **Д.Л. Голубева**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — **М.А. Максурова**

003810

ООО "ОБРАЗЕЦ ЭНЕРГО"

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 133. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01348

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А (ПРГП) – П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ 31565-2012 пункты 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.6	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 по итогу расчета по значениям показателей токсичности полимерных материалов, указанным в стандартах материалы, в соответствии с ГОСТ 31565-2012 п. 5.6
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.7	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов (ПКА) – 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60754-1-2015, ГОСТ IEC 60754-2-2015
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.8	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) - 1 (не менее 180 минут) при испытаниях по ГОСТ IEC 60331-21-2011

ОБРАЗЕЦ ООО "СегментЭнерго"

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — **Д.Л. Голубева**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — **М.А. Максурова**

003825

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 133. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru