

Сведения о приемке

Набор KETER-01 (КВТ)



Соответствует техническим условиям
ТУ 25.73.60-076-97284872-2019
Признан годным для эксплуатации.

Отметка о продаже

SHOP220



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

7.997.018 ПС Паспорт



KETER-01 (КВТ)

набор инструментов электрика

Назначение

Набор предназначен для проведения электромонтажных работ.

Технические характеристики

Вес набора	5.3 кг
Габаритные размеры кейса	480x380x175 мм

Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Стриппер автоматический WS-04A	1 шт.
Пассатижи диэлектрические «Стандарт» 180 мм	1 шт.
Бокорезы диэлектрические «Стандарт» 160 мм	1 шт.
Длинногубцы диэлектрические «Стандарт» 200 мм	1 шт.
Набор диэлектрических отверток «Профи» НИО-07	1 шт.
Ящик для инструментов Technician Box (Keter)	1 шт.
7.997.018 ПС Паспорт	1 шт.

Меры безопасности

- Используйте инструмент согласно его назначению.
- Перед работой необходимо осмотреть инструмент на предмет повреждений. Изолирующие рукоятки инструмента не должны иметь раковин, трещин, сколов и других механических повреждений.
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ.
- Изолирующие поверхности диэлектрического инструмента из состава набора должны проходить ежегодную проверку согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждённой приказом Минэнерго России №261 от 30.06.03.

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантия ограничена на ряд деталей и комплектующих. Гарантия не распространяется на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделам № 3 и № 4 «Положения о гарантийном обслуживании».

Срок службы

Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Утилизация

После вывода из эксплуатации инструмент должен быть утилизирован в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным или региональным законодательством России.



ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Потребитель должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при проведении работ с инструментом!

Внешний вид, технические характеристики, комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.