



Утилизация

После вывода из эксплуатации инструмент должен быть утилизирован в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным или региональным законодательством России.

Внешний вид, технические характеристики, комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о приемке

Набор НИМ-1 (КВТ)



Соответствует техническим условиям
ТУ 4834-051-97284872-2012
Признан годным для эксплуатации.

Отметка о продаже



НИМ-1 (КВТ)

набор для монтажа кабельных муфт

Назначение

Набор инструментов предназначен для монтажа кабельных муфт.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|----------------|
| Вес набора | 7.7 кг |
| Габаритные размеры сумки | 430x320x230 мм |

Меры безопасности

Не работать под напряжением!

Не работать под напряжением!

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначению.
- Перед работой необходимо осмотреть инструмент на предмет повреждений. Изолирующие рукоятки инструмента не должны иметь раковин, трещин, сколов и других механических повреждений.
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ.
- Изолирующие поверхности диэлектрического инструмента из состава набора должны проходить ежегодную проверку согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждённой приказом Минэнерго России №261 от 30.06.03.

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантия ограничена на ряд деталей и комплектующих. Гарантия не распространяется на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделам № 3 и № 4 «Положения о гарантийном обслуживании».

Срок службы

Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

7.997.001 ВЭ / Ведомость эксплуатационных документов

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
|--------------|---|--------|
| 7.997.001 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов | 1 шт. |
| 7.997.001 ПС | Паспорт. НИМ-1 (КВТ) – набор для монтажа кабельных муфт | 1 шт. |
| – | Паспорт. Горелка пропановая ПГ | 1 шт. |

Комплект поставки

| Наименование | Кол-во |
|--|--------|
| Горелка пропановая ПГ | 1 шт. |
| Индикатор переменного напряжения (бесконтактный детектор) КТ100 | 1 шт. |
| Клещи переставные диэлектрические «Стандарт» 250 мм | 1 шт. |
| Пассатижи диэлектрические «Стандарт» 200 мм | 1 шт. |
| Молоток ММ-300 | 1 шт. |
| Напильник плоский | 1 шт. |
| Отвертка шлицевая 6,5x150 мм | 1 шт. |
| Нож монтерский НМ-01 | 1 шт. |
| Рулетка 3 м | 1 шт. |
| Рамка ножовки по металлу, 300 мм | 1 шт. |
| Полотно ручное ножовочное по металлу, 300 мм | 2 шт. |
| Набор для монтажа болтовых соединителей и наконечников НМБ-6: – струбцина – реверсивный ключ-трещотка 1/2" – сменные головки 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм – тканевая сумка | 1 шт. |
| Перчатки Х/Б | 1 пара |
| Сумка монтажника универсальная С-01 | |
| 7.997.001 ПС Паспорт | 1 шт. |