

**КОРОБКА КЛЕММНАЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ
ККИ1-1**

Коробка испытательная обязательна для подключения счетчиков электроэнергии типа СКАТ302М – 5(7,5)А, а также любых других счетчиков трансформаторного подключения в соответствии с ПУЭ-7, раздел I, п. 1-5-23.

Назначение:

Коробка испытательная ККИ1-1 предназначена для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивает закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для проверки без отключения нагрузки потребления.

Основные технические характеристики:

- Номинальное напряжение 380 В
- Контактная группа и винты испытательной коробки выполнены из оцинкованной стали
- Корпус выполнен из карболита
- Габаритные размеры 68x220x33 мм
- Температура окружающей среды -40...+60 °С
- Относительная влажность воздуха 98 % при 35 °С
- Вес – 0,4 кг

По требованиям безопасности коробка соответствует ГОСТ 191132- 86, ГОСТ Р 51.686.1-2000 (МЭК 60999-1-99).

Класс защиты 2 по ГОСТ Р 51350 (ч.1). (МЭК 610101-90).

Степень защиты влагостойкости по ГОСТ 14254-94 IP30.