# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Перейти к продукции

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-IT.ME77.B.00534/19

Серия RU № 0210440

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400,РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, этаж/пом 2/151, Адрес места осуществления деятельности:141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АББ", Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ НАХИМОВСКИЙ, ДОМ 58, ОФИС 5А.R5, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ABB S.P.A., Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, 20124 Milan, Via Vittor Pisani, 16, VAT n. IT11988960156. Производственная площадка: ABB S.P.A., Адрес производства продукции: ИТАЛИЯ, Via Enrico Fermi 14 - 03100 Frosinone (FR)

**ПРОДУКЦИЯ** Выключатели автоматические серии Tmax XT моделей XT1, XT2, XT3, XT4: отключающая способность: B – 18 кА, C – 25 кА, N – 36 кА, S – 50 кА, H – 70 кА, L – 120 кА, V – 150 кА, X – 200 кА; номинальные токи корпуса от 160 А до 250 А; расцепители защиты: TMD, TMA, TMG, MA, MF, Ekip LS/I, Ekip LSI, Ekip M, Ekip I, Ekip G, Ekip E, функции защиты: L, S, I, G, R, U; номинальный ток расцепителя защиты: от 1 А до 250 А; полюса: 3р – трёхполюсный, 4р – четырёхполюсный; исполнение: F – стационарное; выводы: F – передние , Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8536209008

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

КОПИЯ НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокол испытаний № 55/01N12E от 17.12.2019, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", RA.RU.21XY01 от 01.04.2015; акт о результатах анализа состояния производства № АА-378/2019 от 10.12.2019 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия, срок хранения и службы указаны в сопроводительной документации изготовителя. ГОСТ IEC 60947-2-2014, Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели, стандарт в целом

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 17.12.2019 **ПО** 16.12.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин Владимир Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б» Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru