



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-DE.ME77.B.03244

Серия RU № 0593679

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной

ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Место нахождения (адрес

юридического лица): 117335, Россия, город Москва, Нахимовский проспект, д.58, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ


ABB STOTZ-KONTAKT, Место нахождения (адрес юридического лица):

Германия, Erpelheimer Strasse 82, D-69123 Heidelberg, (см. Приложение – бланк № 0484251)

ПРОДУКЦИЯ

Модульные контакторы, серий, указанных в приложении, Серийный выпуск, в

соответствии с EN 60947-4-1, (см. Приложение – бланк № 0484252)



КОД ТН ВЭД ТС 8536508000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний № 27/01N05E от 14.05.2018,

№ 28/01N05E от 14.05.2018, RA.RU.21XY01 от 01.04.2015, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность"; акт о результатах анализа состояния производства № АА-219/2018 от 15.05.2018 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы: 20 лет, срок хранения: 20 лет, условия хранения:

температура от -50 гр. С до +80 гр. С, средняя относительная влажность: не более 75%. ГОСТ IEC 60947-4-1-2015, Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 4-1. Контактторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

15.05.2018

ПО

14.05.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-DE.ME77.B.03244

Серия RU № 0484251

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB Bulgaria EOOD – Branch Rakovski	Болгария, Industrial Zone Rakovski, plot 28, 4150 Rakovski Plovdiv

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Никитин Юрий Николаевич

инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-DE.ME77.B.03244

Серия RU № 0484252

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Модульные контакторы, серий: ESB16-*N-**, ESB20-*N-**, EN20-*N-**, где * - количество нормально-открытых и нормально-закрытых контактов и может быть 02, 20, 11 для серии ESB-N и 20 для серии EN-N, ** - код номинального напряжения катушки управления (01 – 24В переменного тока/постоянного тока, 02 – 42В переменного тока/постоянного тока, 03 – 48В переменного тока/постоянного тока, 04 – 110В переменного тока/постоянного тока, 05 – 240В переменного тока/постоянного тока, 06 – 230В переменного тока/постоянного тока, 07 – 400В переменного тока/постоянного тока, 14 – 12В переменного тока/постоянного тока), для серий ESB16-*N-**, ESB20-*N-**: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 14; для серии EN20-*N-**: 01, 06.</p>	<p>КОПИЯ НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Никитин Юрий Николаевич

инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич

инициалы, фамилия