



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-DE.ME77.B.03214

Серия RU № 0593648

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, Россия, город Москва, Нахимовский проспект, д.58, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ABB STOTZ-KONTAKT, Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Eppelheimer Strasse 82, D-69123 Heidelberg

ПРОДУКЦИЯ

Модульные контакторы, серий, указанных в приложении, Серийный выпуск, в соответствии с EN 60947-4-1, (см. Приложение – бланк № 0484195)

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

КОД ТН ВЭД ТС 8536508000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний № 80/01N04E от 26.04.2018,

№ 81/01N04E от 26.04.2018, RA.RU.21XY01 от 01.04.2015, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность"; акт о результатах анализа состояния производства № AA-179/2018 от 25.04.2018 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

температура от -50 гр. С до +80 гр. С, средняя относительная влажность: не более 75%. ГОСТ IEC 60947-4-1-2015, Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 4-1. Контактторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей

Срок службы: 20 лет, срок хранения: 20 лет, условия хранения:

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

26.04.2018

ПО

25.04.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-DE.ME77.B.03214

Серия RU № 0484195

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Модульные контакторы, серий: ESB25-*N-**, ESB40-*N-**, ESB63-*N-**, ESB100-*N-**, EN25-*N-**, EN40-*N-**, где * - количество нормально-открытых и нормально-закрытых контактов и может быть 04, 11, 13, 20, 22, 30, 31, 40 для серии ESB-N и 20, 30, 31, 40 для серии EN-N, ** - код номинального напряжения катушки управления (01 – 24В переменного тока/постоянного тока, 02 – 42В переменного тока/постоянного тока, 03 – 48В переменного тока/постоянного тока, 04 – 110В переменного тока/постоянного тока, 05 – 240В переменного тока/постоянного тока, 06 – 230В переменного тока/постоянного тока, 07 – 400В переменного тока/постоянного тока, 08 – 415В переменного тока/постоянного тока, 14 – 12В переменного тока/постоянного тока), для серии ESB25-*N-**: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 14; для серий ESB40-*N-**, ESB63-*N-**: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 14; для серий ESB100-N-**, EN25-N-**: 01, 06 и для серии EN40-*N-**: 01, 04, 06	КОПИЯ НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись
подпись

Никитин Юрий Николаевич

инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич

инициалы, фамилия