



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.CP28.B.01011/20

Серия **RU** № **0223260**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1077761125628. Номер телефона: +74955422222. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, NO.18, SHANONG ROAD, BEIBAIXIANG TOWN, YUEQING CITY, ZHEJIANG, 325603, CHINA

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков товарного знака IEK: тип ВА47-29 (число полюсов 1-4, номинальный ток от 0,5 до 63 А включительно, тип характеристики мгновенного расцепления B, C, D), тип ВА47-100 (число полюсов 1-4, номинальный ток от 6 до 100 А включительно, тип характеристики мгновенного расцепления C, D), тип ВА47-150 (число полюсов 1-4, номинальный ток от 63 до 125 А включительно, тип характеристики мгновенного расцепления C, D). Продукция изготовлена в соответствии Национальным Стандартом Китая GB 10963.1-2005 (IEC 60898-1:2002, IDT) "Арматура электрическая. Выключатели для максимальной токовой защиты приборов бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Выключатели для работы на переменном токе". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536201008, 8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы лабораторных испытаний №К2020/01/141-01, №К2020/01/141-02, №К2020/01/141-03, №К2020/01/141-04, №К2020/01/141-05, №К2020/01/141-06, №К2020/01/141-07, №К2020/01/141-08, №К2020/01/141-09 от 22.07.2020 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № RA.RU.21AF86. Акт о результатах анализа состояния производства от 04.11.2019. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков типа ВА47-29. Паспорт MVA20.001.1.С. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков типа ВА47-100. Паспорт MVA40.001.2.С. Автоматические выключатели типа ВА47-150. Руководство по эксплуатации. Паспорт MVA50.001.2. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт: ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока". Условия хранения: хранить в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до 50 град. С и относительной влажности воздуха до 90% при 20 град. С. Срок хранения продукции: 10 лет. Срок службы продукции: 15 лет. Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" - уполномоченное изготовителем лицо по агентскому договору № 2018-04-09/2 от 09.04.2018.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.07.2020 **ПО** 23.07.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО

23.07.2025

(подпись)

(подпись)



Муллоков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)