



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.CP28.B.00937/20

Серия RU № 0223184

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1077761125628. Номер телефона: +7 4955422222. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, NO.18, SHANONG ROAD, BEIBAIXIANG TOWN, YUEQING CITY, ZHEJIANG, 325603, CHINA.

ПРОДУКЦИЯ

Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа BPT-63 (число полюсов 1-4, номинальный ток 16, 25, 32, 40, 50, 63 А), товарного знака IEK. Продукция изготовлена в соответствии с Национальным Стандартом Китая GB 14048.3-2008 (IEC 60947-3:2005, IDT) "Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536201008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза

"О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы лабораторных

испытаний № K2020/01/076-01, № K2020/01/076-02 от 14.05.2020 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № RA.RU.21AГ86. Акт о результатах анализа состояния производства от 04.11.2019. Выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63. Руководство по эксплуатации. Паспорт MPR10.001.1. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты: ГОСТ 30011.3-2002 (МЭК 60947-3:1999) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели - разъединители и комбинации их с предохранителями». ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила». Условия хранения: хранение выключателей в части воздействия климатических факторов осуществляется по группе 2(С) ГОСТ 15150 в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 40 град С и относительной влажности 90% при температуре плюс 20 град С. Срок хранения продукции: 10 лет. Срок службы продукции: 15 лет. Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ» – уполномоченное изготовителем лицо по агентскому договору № 2018-04-09/2 от 09.04.2018.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.05.2020

ПО

17.05.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Муликов Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)