



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-SE.ME77.B.02736

Серия RU № 0400584

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Адрес: 117335, Россия, г Москва, Нахимовский проспект, дом 58, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABB AB, Control Products, Адрес: Швеция, Motorgrand 20, 72161, Vasteras, (см. Приложение – бланк № 0282226)

ПРОДУКЦИЯ

Ламповые блоки, серий: MLB*, MLBL**, где * - номинальное напряжение питания и напряжение лампы: 1, 2, 3, 4, 5, 8; В – для установки в кнопочных постах, цвет светодиода: G, L, R, W, Y; ** - номинальное напряжение лампы: 00-09, В – для установки в кнопочных постах, цвет светодиода: G, L, R, W, Y, Серийный выпуск, в соответствии с IEC 60947-5-1

КОД ТН ВЭД ТС 8536619000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 06/01N03E от 21.03.2017,

RA.RU.21XU01, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью

"Электробезопасность", от 01.04.2015; акт о результатах анализа состояния производства № АА-55/2017 от 16.03.2017 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2008), Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления. Срок службы - 10 лет или > 50 000 часов эксплуатации оборудования под напряжением. Срок хранения не определен. Условия хранения: температура - от 40 гр. С до +85 гр. С относительная влажность – не более 50%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

21.03.2017

ПО

20.03.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)




ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-SE.ME77.B.02736

Серия RU № 0282226

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Xiamen Leelen Electric Control Technology Co, Ltd.	Китай, No 65, Sunan South Road, North Industrial Section, Jimei District, Xiamen, Fujian



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)