



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.CP28.B.00487/19

Серия RU № 0148040



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1077761125628. Номер телефона: +74955422222. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHEJIANG DADA ELECTRICAL CO., LTD.
Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, No.3 Kaituo Road, Houjie Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, 325604, P.R.C. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение – бланк № 0649445).

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические типов BA44-33 (номинальный ток 25А; 32А; 40А; 50А; 63А; 80А; 100А; 125А; 160А), BA44-35 (номинальный ток 200А; 250А), BA44-37 (номинальный ток 250А; 315А; 400А), BA44-39 (номинальный ток 400А; 500А; 630А) товарного знака IEK. Продукция изготовлена в соответствии с Национальным Стандартом Китая GB 14048.2-2008 (IEC 60947-2:2006, IDT) "Аппаратура распределения и управления низковольтная – Часть 2: Автоматические выключатели". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536201008, 8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № R2019/01/170-01, № R2019/01/170-02, № R2019/01/170-03, № R2019/01/170-04 от 16.10.2019 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № RA.RU.21AГ86. Акт о результатах анализа состояния производства от 16.04.2019. Выключатели автоматические типа BA44. Руководство по эксплуатации. Паспорт SVA44.001. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты: ГОСТ IEC 60947-2-2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели", ГОСТ IEC 60947-1-2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила". Условия хранения: хранение в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 60 град. С и относительной влажности воздуха до 90% при 20 град. С Срок хранения продукции: 10 лет. Срок службы продукции: 15 лет. Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" – уполномоченное изготовителем лицо по агентскому договору № И/СТ/12-5 от 16.01.2012.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.10.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 29.10.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Морозова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)

М.П.
Скобелева Светлана
(Ф.И.О.)

