



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000923

№ ПС 003188

Срок действия с 22.02.2018 г. по 21.02.2023 г. код ОК 034-2014 (ОКПД2) 27.12.31.000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы". Адрес: 170017, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +74822332881, +74822332882, +74822332883. Факс: +74822332884. E-mail: tver@dkc.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель ООО "Система 5" Адрес: 170017, Тверская область, г. Тверь проезд Мелиораторов, д.15. ОГРН: 1046900053562. Телефон: +74822744435. E-mail: tver@dkc.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел.+7 495 771-7472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Корпуса сварные навесные для низковольтных комплектных устройств распределения и управления серии ST, состав - см. Приложение (Бланк № ПС 002285). ТУ 3433-036-47022248-2013. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30244-94 – группа горючести Г1.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 1184-С от 20.02.2018, ИЦ "ТПБ ТЕСТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 02.09.2016; Акт анализа состояния производства № 0986-АП/ДБ от 08.02.2018, ОС "ТПБ СЕРТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 02.09.2016.

Представленные документы

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


С.А. Галайчук

Эксперт (эксперты)

А.А. Румянцев



