



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.11НА78.H00257

Срок действия с 05.09.2019

по 04.09.2022

№ 0473144

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11НА78

Общество с ограниченной ответственностью "ОС Альянс".

Место нахождения: 115404, РОССИЯ, город Москва, ул. Бирюлёвская, д. 24, корп. 1, пом. 3, комн. 4, оф. 5

Фактический адрес: 127474, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 60, помещение III, комнаты 2,3.

Телефон: +74993940839, email: os-alliance@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11НА78 от 04.10.2018

ПРОДУКЦИЯ

Корпуса сварные навесные для низковольтных комплектных устройств распределения и управления серии ST, выпускаемые по ТУ 3433-036-47022248-2013. Серийный выпуск.

КОД ОК

27.12.31.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32127 п.п.: 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.9, 8.10, 7.1.3 (IP66 для однодверных, IP55 для двух дверных; IK10)

ГОСТ 15150-69 (УХЛ1; ОМ2;ОМ3)

ГОСТ 17516.1-90 (9 баллов по шкале MSK64)

ГОСТ 15140-78 (раздел 2) (1 балл)

КОД ТН ВЭД

8538100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Система 5»

Адрес: 170017, Тверская область, город Тверь, проезд Мелиораторов, дом 15. Российская Федерация.

ОГРН: 1046900053562, телефон: +7 (4822) 33-28-82, адрес электронной почты: tver@dkc.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы"

Адрес: 170017, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15. Российская Федерация.

ОГРН: 1026900516390, телефон: +7 (4822) 33-28-81, адрес электронной почты: tver@dkc.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ЭР/2019-10032 от 05.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ РОСТА", сертификат о признании компетентности РОСС RU.32055.ИЛ.00001, сроком действия до 20.03.2022 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

В.А. Трубин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.Ф. Поляков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации