

Общество с ограниченной ответственностью

«Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний (ООО «ЦКСИ»)

188820, Ленинградская обл.,

Выборгский р-н, п. Рошино,

ул. Железнодорожная д. 10, лит. "А"

телефон/факс (+7-812) 640-7374 сайт: [www.centercst.ru](http://www.centercst.ru), e-mail: [info@centercst.ru](mailto:info@centercst.ru)ЦЕНТР  
КОМПЛЕКСНО-СЕЙСМИЧЕСКИХ  
ИСПЫТАНИЙ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21AG74

ф.5.10.02 (7.8.02)

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25/18

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объект испытаний:                                                        | Корпус CQE с монтажной платой и имитацией активного оборудования с нагрузкой в 100 кг, комплектом поддержания монтажной платы, с комплектом усиления                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Наименование и адрес заказчика:                                          | Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»), 170017, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Изготовитель продукции:                                                  | Общество с ограниченной ответственностью «Система 5», 170017, Россия, Тверская область, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вид испытаний, документ, на соответствие которому проводились испытания: | Сертификационные испытания на обнаружение резонансных частот, сейсмостойкость с интенсивностью землетрясений 9 баллов по шкале MSK-64 на высотной отметке до 70 м., вибропрочность и вибростойкость с исполнением М6 образца корпуса CQE с монтажной платой и имитацией активного оборудования с нагрузкой в 100 кг, комплектом поддержания монтажной платы, с комплектом усиления                                                           |
| Место проведения испытаний:                                              | 188852, Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», п. Песочное в/г «Приветнинское-2», д. б/н, лит. А1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дата проведения испытаний:                                               | 05.07.2018г., 06.07.2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ПРОТОКОЛ СОДЕРЖИТ:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Объект испытаний, идентификация                                          | стр.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Цель и условия испытаний                                                 | стр.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Методы проведения испытаний                                              | стр.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Испытательное оборудование и средства измерения                          | стр.2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Результаты испытаний                                                     | стр.3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Приложения I-7                                                           | стр.5-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ВСЕГО ЛИСТОВ:                                                            | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вывод по результатам испытаний:                                          | Образец корпуса CQE с монтажной платой и имитацией активного оборудования с нагрузкой в 100 кг, комплектом поддержания монтажной платы, с комплектом усиления выдержал испытание на: сейсмостойкость (интенсивность 9 баллов по шкале MSK-64 на высотной отметке до 70 м); виброустойчивость и вибропрочность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к группе механического исполнения М6 по программе и методике испытаний ПМ 19-18. |

Результат испытаний распространяется только на испытанный образец. Полное или частичное воспроизведение и передача протокола допускается только с разрешения ООО «ЦКСИ»

Руководитель Испытательного подразделения:

С.В. Демишин

«14» июля 2018 г.

