

# ЭРА® Светодиодные прожекторы

## LPR-061 PRO

6500K IP65 3 года гарантия

### Преимущества:

- 100% соответствие заявленной мощности
- Подтвержденная светоотдача от 89 до 105Лм/Вт
- Литой алюминиевый корпус увеличенной площади
- Гарантия 3 года

код	модель	Мощность и световой поток заявленные	Мощность и световой поток фактические	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Ссылка на протокол*
Б0043588	LPR-061-0-65K-010	10Вт 950Лм	10Вт 1025Лм	105	100x80x26	
Б0043589	LPR-061-0-65K-020	20Вт 1900Лм	19Вт 1948Лм	100	135x100x28	
Б0043590	LPR-061-0-65K-030	30Вт 2800Лм	29Вт 2919Лм	101	160x135x30	
Б0043591	LPR-061-0-65K-050	50Вт 4600Лм	48Вт 4270Лм	89	205x165x33	
Б0043592	LPR-061-0-65K-100	100Вт 9500Лм	96Вт 9215Лм	96	290x230x36	
Б0043593	LPR-061-0-65K-150	150Вт 13500Лм	150Вт 14015Лм	93	384x339x34	
Б0043594	LPR-061-0-65K-200	200Вт 18000Лм	193Вт 18275Лм	95	424x372x34	

Предназначены для наружного освещения зданий и сооружений, складских объектов, площадей, подсветки рекламных стендов, скульптур, декоративной ландшафтной и архитектурной подсветки.



\* наведи камеру телефона на QR-код

ФОТОМЕТРИЯ

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ИЛ  
ООО «ИТЦ «Фотометрия»

А.В. Сидорова

ПРОТОКОЛ СПЫТАНИЙ  
№ 150-20-св от 15 июня 2020 г.  
на 6 листах

Результаты измерений, представленные в настоящем протоколе, распространяются только на образцы, приведенный в таблице.

Полученные результаты относятся к конкретному экземпляру образца.

Любая публикация или частичное воспроизведение содержания протокола запрещается без письменного разрешения ООО «ИТЦ «Фотометрия».

И. Аккредитованное лицо:  
Полное наименование: Исполнительная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ИТЦ-ремонтальный центр «Фотометрия»  
Сокращенное наименование: ИЛ ООО «ИТЦ «Фотометрия»