



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457, ОГРН: 1077761125628, Номер телефона: +7 4955422222, Адрес электронной почты: info@iek.ru

В лице: Генерального директора Забелина Андрея Николаевича

заявляет, что Выключатели дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков ВДТ, товарного знака IEK, типа R10N, серии АРМАТ, типоразмеров: 2P 25A 30mA тип А, 2P 25A 30mA тип АС, 2P 40A 30mA тип А, 2P 40A 30mA тип АС, 2P 63A 30mA тип АС, 4P 25A 30mA тип А, 4P 25A 30mA тип АС, 4P 40A 30mA тип АС, 4P 40A 100mA тип АС, 4P 63A 30mA тип АС, 4P 63A 100mA тип АС, 2P 63A 300mA тип АС, 2P 63A 30mA тип А, 4P 40A 300mA тип АС, 4P 63A 300mA тип АС, 2P 40A 300mA тип АС, 4P 40A 30mA тип А, 4P 63A 30mA тип А, 2P 25A 10mA тип АС, 2P 63A 100mA тип А-S, 2P 63A 100mA тип АС, 2P 40A 100mA тип АС, 4P 80A 300mA тип АС, 2P 63A 300mA тип А-S, 4P 40A 100mA тип А, 2P 25A 10mA тип А, 4P 100A 300mA тип АС, 4P 40A 300mA тип А, 4P 100A 30mA тип АС, 2P 40A 100mA тип А, 2P 63A 300mA тип А, 4P 63A 300mA тип А, 2P 80A 100mA тип АС, 4P 80A 100mA тип АС, 2P 80A 30mA тип А, 2P 63A 100mA тип А, 2P 100A 300mA тип А, 4P 80A 300mA тип А, 4P 100A 300mA тип А, 4P 100A 300mA тип А-S, 2P 80A 30mA тип АС, 2P 100A 30mA тип АС, 2P 100A 100mA тип АС, 2P 80A 300mA тип АС, 2P 100A 300mA тип АС, 4P 80A 30mA тип АС, 4P 100A 100mA тип АС, 2P 100A 30mA тип А, 2P 80A 100mA тип А, 2P 100A 100mA тип А, 2P 40A 300mA тип А, 2P 80A 300mA тип А, 4P 80A 30mA тип А, 4P 100A 30mA тип А, 4P 63A 100mA тип А, 4P 80A 100mA тип А, 4P 100A 100mA тип А, 2P 63A 100mA тип АС-S, 2P 80A 100mA тип АС-S, 2P 100A 100mA тип АС-S, 2P 63A 300mA тип АС-S, 2P 80A 300mA тип АС-S, 2P 100A 300mA тип АС-S, 2P 80A 100mA тип А-S, 2P 100A 100mA тип А-S, 2P 80A 300mA тип А-S, 2P 100A 300mA тип А-S, 4P 80A 100mA тип АС-S, 4P 100A 100mA тип АС-S, 4P 80A 300mA тип АС-S, 4P 100A 300mA тип АС-S, 4P 80A 100mA тип А-S, 4P 100A 100mA тип А-S, 4P 80A 300mA тип А-S

Изготовитель: "KEDU ELECTRIC CO., LTD.", Место нахождения: КИТАЙ, Puqi Industrial Zone, Hongqiao Town, Yueqing, Zhejiang Province 325608, координаты ГЛОНАСС: 28.208942, 121.052912
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: IEC 61008-1:2013 «Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, без встроенной защиты от тока перегрузки бытовые и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8536209007, 8536201007
Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № 16/СГ-28.01/22, 19/СГ-28.01/22, 20/СГ-28.01/22 от 28.01.2022 г., выданных испытательной лабораторией ООО "ТРАНСКОНСАЛТИНГ" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP"
Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Хранение ВДТ осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 25 градусов С до плюс 55 градусов С и относительной влажности не более 90% при температуре 20 градусах С. Срок хранения: 10 лет. Срок службы: 15 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.01.2027 включительно


(подпись)

М.П.

Забелин Андрей Николаевич
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.49006/22
Дата регистрации декларации о соответствии: 31.01.2022