



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ TC RU C-RU.ME20.B.00228

Серия RU № 0566533

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники и электрооборудования Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении", Россия, 123007, город Москва, улица Шеногина, дом 4; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ME20 от 26.04.2013; телефон: +7 (499) 256-10-58; a.ivanov@vniinmash.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод», Россия, 249841, Калужская область, Дзержинский район, деревня Жилетово, дом 14А, ОГРН: 1024000568030, телефон: +7(48434)4-29-81, kkz93@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод», Россия, 249841, Калужская область, Дзержинский район, деревня Жилетово, дом 14А

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые гибкие с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из термопластмассы, с числом жил 1 – 5 номинальным сечением 0,75 – 50,0 мм<sup>2</sup>, на напряжение 0,66 кВ, частотой до 400 Гц, категории В, класса ХЛ, изготавливаемые по ТУ 3544-016-22901100-2015 «Кабели силовые гибкие на номинальное напряжение 0,66 кВ. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8544 49 9506

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

**ККЗ** **ЕИТ**

ООО «КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»  
Российская Федерация, 249841  
Калужская область, д. Жилетово, дом 14 а  
Тел./факс: (48434) 4-29-82, тел. 2-29-81, 4-29-83  
e-mail: info@kcab.ru, kkz93@mail.ru

Длина, м  
Масса нетто, кг  
ГОСТ 15150-69  
Подпись  
Руководитель по эксплуатации (смирно на обороте)



**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протокола сертификационных испытаний от 04.12.2017 № 234-2017-ТРС-Э-ККЗ, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью НИЦ «Кабель-Тест» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ32), акта о результатах анализа состояния производства от 16.02.2017, проведенного Органом по сертификации «Сертиформ ВНИИМаш» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ME20). Схема сертификации 1с

КОПИЯ ВЕРНА  
Дата 07.12.2017  
Подпись [подпись]

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ 24334-80 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические условия». Срок службы кабеля не менее 3 лет с момента изготовления, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Условия транспортирования и хранения кабеля в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78. Класс пожарной опасности кабелей ОЗ.7.2.4

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 06.12.2017 ПО 05.12.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись) А.В. Иванов (инициалы, фамилия)  
(подпись) И.А. Бондарев (инициалы, фамилия)

