Перейти к продукции

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-CN.ПБ57.В.03581 **ТР** 0658547

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ».
Адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457.
ОГРН: 1077761125628. Телефон: 84955422222, факс: 84955422220, адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Фирма «CHAC TECHNOLOGY CO, LTD.».
Адрес: NO.18, SHAHONG ROAD, BEIBAIXIANG, YUEQING 325603, Китай.
Телефон +8657762898011, факс +8657727878889.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Выключатели автоматические, товарного знака «IEK», типов: ВА47-29, ВА47-29М, ВА47-100, на номинальное переменное напряжение до 400 В, номинальным током согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0506811), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
код ОК 034-2014 (ОКПД2) 27.12.22.000
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 8536 20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 03.07.2016 года N 301-ФЗ), глава 19, статья 82, п. 4, глава 32, статья 142 п.п.1,3, статья 143, п.1, путем выполнения требований ГОСТ Р 50345-2010 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока», п.п. 8.10, 8.11, приложение ДБ п. 1.1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0067/01-2017 от 27.01.2017 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78;142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2011), № РОСС CN.ОС04.СМК.00636 от 06.06.2016 г. до 06.06.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.02.2017 по 20.02.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Т.В. Харгатаева
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — Д.В. Трушкин
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-CN.ПБ57.В.03581

(обязательная сертификация)

ТР 0506811
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) **код ТН ВЭД России**	**Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса**	**Обозначение документации, по которой выпускается продукция**
27.12.22.000 8536 20 100 8	Выключатели автоматические, товарного знака «IEK», типов: ВА47-29, ВА47-29М, ВА47-100, на номинальное переменное напряжение до 400 В, номинальным током от 0,5 до 63 А;	Техническая документация изготовителя.
27.12.22.000 8536 20 900 8	Выключатели автоматические, товарного знака «IEK», типов: ВА47-29, ВА47-29М, ВА47-100, на номинальное переменное напряжение до 400 В, номинальным током от 63 до 125 А.	Техническая документация изготовителя.

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Трушкин

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.