



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.CP28.B.00009/18

Серия RU № 0162359

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1077761125628. Номер телефона: +74955422222. Адрес электронной почты: info@iek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ZHEJIANG DADA ELECTRICAL CO., LTD.". Место нахождения (адрес юридического лица): КИТАЙ, No.3 Kaituo Road, Houjie Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, 325604, P.R.C. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение – бланк № 0119679).

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков, серии ВА47-60 (номинальный ток от 0,5 до 63 А включительно) товарного знака IEK с дополнительными устройствами по приложению (см. Приложение – бланк № 0119680). Продукция изготовлена в соответствии с Национальным Стандартом Китая GB 10963.1-2005 (IEC 60898-1:2002, IDT) "Арматура электрическая. Выключатели для максимальной токовой защиты приборов бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Выключатели для работы на переменном токе". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8536201008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № FSS2015/01/01/133-01 от 24.09.2015, № FSS2015/01/01/133-02 от 24.09.2015, № R2018/01/193-01 от 09.11.2018 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № RA.RU.21AГ86. Отчет по результатам анализа состояния производства от 26.04.2018. Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков серии ВА47-60. Паспорт MVA41.001.1.C. Расцепитель независимый РН60. Паспорт MVA.RN60.001.1.C. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт: ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока". Условия хранения продукции: хранить в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до 50 град. С и относительной влажности воздуха до 95% при 25 град. С. Срок хранения продукции: 10 лет. Срок службы продукции: 15 лет. Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" - уполномоченное изготовителем лицо по агентскому договору № И/СТ/12-5 от 16.01.2012.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.11.2018 ПО 04.10.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)
(подпись)

Морозова Елена Владимировна
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Казakov Александр Анатольевич
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.СП28.В.00009/18Серия RU № **0119679**

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции

Полное наименование филиалов предприятия-изготовителя	Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции
"ZHEJIANG DADA ELECTRICAL CO., LTD"	КИТАЙ, No.3 Kaituo Road, Houjie Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, 325604, CHINA
"SHANGHAI DADA ELECTRIC CO., LTD"	КИТАЙ, No.171 Yezhuang Road, Zhuanghang, Fengxian, Shanghai, 201415, CHINA



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Морозова Елена Владимировна
(инициалы, фамилия)

Казakov Александр Анатольевич
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.CP28.B.00009/18

Серия RU № 0119680

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536201008	Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков, серии ВА47-60 (номинальный ток от 0,5 до 63 А включительно) товарного знака IEK с дополнительными устройствами:	Национальный Стандарт Китая GB 10963.1-2005 (IEC 60898-1:2002, IDT) "Арматура электрическая. Выключатели для максимальной токовой защиты приборов бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Выключатели для работы на переменном токе"
8505902009	расцепители независимые РН60	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Морозова Елена Владимировна
(инициалы, фамилия)

Казаков Александр Анатольевич
(инициалы, фамилия)