




# ПАСПОРТ

Тепловое реле РТЭ EKF PROxima

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ


Тепловые реле серии РТЭ предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от токовых перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз.

Реле применяются в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами совместно с контакторами серии КМЭ.

Тепловые реле РТЭ соответствует ГОСТ IEC 60947-4-1-2021.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

**РТЭ-Х Х Х Х**



Реле тепловое серии РТЭ

Исполнение по типу размера

1 – для установки на КМЭ 9-18А

2 – для установки на КМЭ 25-32А

3 – для установки на КМЭ 40-95А

Число полюсов

Исполнение по току несрабатывания

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

| Наименование | Диапазон регулирования, А | Номинальное рабочее напряжение Ue, В | Номинальное напряжение изоляции Ui, В | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | Масса нетто, кг | Артикул          |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|
| РТЭ-1304     | 0.4-0,63                  | 660                                  | 690                                   | УХЛ-3                                     | 0,165           | rel-1304-0.4-063 |
| РТЭ-1305     | 0,63-1                    |                                      |                                       |                                           |                 | rel-1305-0.63-1  |
| РТЭ-1306     | 1-1,6                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-1306-1-1.6   |
| РТЭ-1307     | 1,6-2,5                   |                                      |                                       |                                           |                 | rel-1307-1.6-2.5 |
| РТЭ-1308     | 2,5-4                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-1308-2.5-4   |
| РТЭ-1310     | 4-6                       |                                      |                                       |                                           |                 | rel-1310-4-6     |
| РТЭ-1312     | 5,5-8                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-1312-5.5-8   |
| РТЭ-1314     | 7-10                      |                                      |                                       |                                           |                 | rel-1314-7-10    |
| РТЭ-1316     | 9-13                      |                                      |                                       |                                           |                 | rel-1316-9-13    |
| РТЭ-1321     | 12-18                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-1321-12-18   |
| РТЭ-1322     | 17-25                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-1322-17-25   |
| РТЭ-2353     | 23-32                     | 660                                  | 690                                   |                                           | 0,32            | rel-2353-23-32   |
| РТЭ-2355     | 30-40                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-2355-30-40   |
| РТЭ-3353     | 23-32                     | 660                                  | 690                                   |                                           | 0,51            | rel-3353-23-32   |
| РТЭ-3355     | 30-40                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-3355-30-40   |
| РТЭ-3357     | 37-50                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-3357-37-50   |
| РТЭ-3359     | 48-65                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-3359-48-65   |
| РТЭ-3361     | 55-70                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-3361-55-70   |
| РТЭ-3363     | 63-80                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-3363-63-80   |
| РТЭ-3365     | 80-93                     |                                      |                                       |                                           |                 | rel-3365-80-93   |


## ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ

### Кривые срабатывания реле РТЭ

1. симметричный трехфазный режим из холодного состояния;
2. симметричный двухфазный режим из холодного состояния;
3. симметричный трехфазный режим после длительного протекания номинального тока (горячее состояние).




### ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РЕЛЕ





### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



### 4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

4.1 Монтаж и подключение теплового реле должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Конструкция реле перегрузки РТЭ допускает возможность регулировки уставок. Для изменения уставки срабатывания необходимо открыть прозрачную крышку на корпусе реле. Установить необходимый ток уставки срабатывания реле вращением диска серого цвета, расположенного слева, совмещая значение тока (А) на шкале с отметкой на корпусе. Для предотвращения несанкционированного изменения уставки крышка может быть опломбирована.

После открытия прозрачной крышки можно изменить режим повторного включения поворотом переключателя синего цвета «Reset». При повороте влево переключатель выводится из зацепления и переходит в режим кнопки, при нажатии которой осуществляется ручное повторное включение. При нажатии на переключатель и повороте вправо выполняется режим автоматического повторного включения. Переключатель остается в положении автоматического повторного включения до принудительного возврата в положение ручного повторного включения.

При закрытии крышки переключатель блокируется. Функция «Остановка» приводится в действие нажатием кнопки красного цвета «Stop». При нажатии этой кнопки размыкаются контакты 95-96.

Функция «Тестирование» приводится в действие нажатием отверткой на кнопку красного цвета «Test». Нажатие этой кнопки имитирует срабатывание реле при перегрузке – изменяет положение размыкающих и замыкающих контактов и включает индикатор срабатывания.

4.2 Диапазон рабочих температур от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$

4.3 Высота над уровнем моря – не более 2000 м.

4.4 Положение в пространстве – на вертикальной плоскости вертикальное.

## **5. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Тепловое реле РТЭ поставляется в индивидуальной упаковке, паспорт – в 1 экземпляре на каждую упаковку.

## **6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

6.1 Тепловое реле РТЭ, имеющее внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

6.2 По способу защиты от поражения электрическим током тепловые реле РТЭ соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.3 Эксплуатация реле разрешается только с последовательно включенным плавким предохранителем или автоматическим выключателем соответствующего номинального тока.

## **7. ОБСЛУЖИВАНИЕ**

7.1 При техническом обслуживании выключателей нагрузки необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр тепловых реле и подтяжку зажимных винтов.

## **8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

8.1 Транспортирование тепловых реле РТЭ может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

8.2 Хранение тепловых реле РТЭ должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 75% при +15°C.

8.3 Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

## **9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие тепловых реле требованиям ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет со дня продажи изделия.

9.3 Гарантийный срок хранения: 7 лет.

9.4 Срок службы: 10 лет.

## **10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Тепловые реле РТЭ соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя.

## **11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать фирмы-продавца М.П.



Изготовитель: ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко., ЛТД, 1412,  
Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Рoad, Пудонг Нью Дистрикт,  
Шанхай, Китай.



v1