

Перейти к продукции

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.ПБ57.В.03752
(номер сертификата соответствия)

ТР 0658695
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ» (ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»)
Адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457.
ОГРН: 1077761125628. Телефон: + 74955422222, факс: + 74955422220, адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Фирма «SHANGHAI LEGEND ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD».
Адрес: No.999 Jinyuan No.1 Road, Jiangqiao Town, Jiading District, Shanghai, Китай.
Телефон: + 8602139550662, факс: + 8602139550667.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)
почты: info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО
АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф.
302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной
почты: info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО
АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Выключатели автоматические дифференциального тока, без встроенной защиты от сверхтоков, т.з
«ИЭК», типов согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0506998), номинальным током от 16 до
100 А включительно, на номинальное переменное напряжение до 400 В включительно, выпускаемые
по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
код ОК 034-2014 (ОКПД2)
27.12.22

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)
управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной
защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», раздел 8, п.п. 8.4, 8.9,
8.10.

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N
123-ФЗ с изм. на 03.07.2016 года), глава 19, статья 82,
п. 4, глава 32, статья 142 п.п.1,3, статья 143, п.1,
путем выполнения требований ГОСТ Р 51326.1-99
(МЭК 61008-1-96) «Выключатели автоматические,

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8536 20

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица
Оборонная, дом 2.

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0297/06-2017 от 09.06.2017 г., ИЛ
ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия,

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям
ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015); № РОСС CN.OC05.CMK.00278 от 02.05.2017 г.
до 02.05.2020 г., выдан ОС ООО «НОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2017 **по** 14.06.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.Ю. Леонова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CN.ПБ57.В.03752
(обязательная сертификация)

ТР 0506998
(учетный номер бланка)

Приложение
Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.12.22 8536 20 100 8	Выключатели автоматические дифференциального тока, без встроенной защиты от сверхтоков, т.з «IEK», типов: ВД1- 63, ВД1-63S, ВД1-63 тип А, номинальным током от 16 до 63 А включительно, на номинальное переменное напряжение до 400 В включительно;	Техническая документация изготовителя.
27.12.22 8536 20 900 8	Выключатели автоматические дифференциального тока, без встроенной защиты от сверхтоков, т.з «IEK», типов: ВД1- 63, ВД1-63S, ВД1-63 тип А, номинальным током от 63 до 100 А включительно, на номинальное переменное напряжение до 400 В включительно.	Техническая документация изготовителя.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Р.Т. Шигабдинова

Е.Ю. Леонова