



ЕКФ



ПАСПОРТ

Устройство ввода нагревательного кабеля в трубу VKS (3/4-1 дюйм)


1 ВВЕДЕНИЕ

Устройство ввода нагревательного кабеля в трубу VKS предназначено для ввода в трубу саморегулирующихся нагревательных секций StopFrost Inside для обогрева обогрева трубопроводов, водопроводных кранов, накопительных баков, клапанов.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Втулка зажимная 1 шт.
- Втулка комбинированная 1 шт.
- Шайба 2 шт.
- Уплотнение 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Упаковочная коробка 1 шт.



3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работ по монтажу обязательно ознакомиться с информацией указаной в данном паспорте.

Ниже приводятся меры безопасности при монтаже и эксплуатации узла сальникового, выполнение которых ОБЯЗАТЕЛЬНО для соблюдения условий гарантии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!:

- 3.1. использовать устройство ввода VKS в зонах, где его применение запрещено действующими правилами;
- 3.2. вносить изменения в конструкцию устройства ввода VKS;
- 3.3. использовать устройство ввода VKS не по назначению, в том числе – для ввода в трубу нагревательных секций и кабелей, значительно больших по размерам, для ввода в трубу силовых кабелей;
- 3.4. монтаж устройства ввода VKS на трубу другого диаметра;
- 3.5. запрещается эксплуатация устройства ввода VKS с механическими повреждениями видимыми невооруженным взглядом, в том числе с поврежденным уплотнением;

3.6. при случайном повреждении устройства ввода VKS не пытайтесь самостоятельно проводить его ремонт. Замените его новым.

4 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Сборка устройства ввода нагревательного кабеля в трубу VKS осуществляется со стороны концевой муфты секции StopFrost Inside в следующем порядке:

- 4.1. наденьте на нагревательную секцию втулку зажимную;
- 4.2. наденьте на нагревательную секцию одну шайбу. При необходимости разожмите шайбу пассатижами;
- 4.3. наденьте на нагревательную секцию резиновое уплотнение. Для облегчения монтажа уплотнения рекомендуется использовать неагрессивную смазку;
- 4.4. наденьте на нагревательную секцию вторую шайбу. При необходимости разожмите шайбу пассатижами;
- 4.5. наденьте на нагревательную секцию втулку комбинированную;
- 4.6. соберите устройства ввода, затянув втулку уплотнения и втулку комбинированную так, чтобы почувствовать сопротивление при затяжке.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование изделий может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений (ударов) и воздействий атмосферных осадков.

5.2 Хранение изделий должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98% при $+25^{\circ}\text{C}$.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие, вышедшее из строя, следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации устройства ввода нагревательного кабеля в трубу VKS составляет 5 лет со дня продажи при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения. Срок службы – 10 лет.

7.3 Гарантия действительна при следующих условиях:

- устройство ввода использовалось по назначению;
- монтаж устройства ввода осуществлялись в соответствии с настоящим паспортом;
- устройство ввода не имеет механических повреждений (такие как трещины, сколы, надломы, полученные в результате неправильного монтажа);
- соблюдены условия транспортирования и хранения.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройства ввода нагревательного кабеля в трубу VKS EKF PROxima соответствуют требованиям нормативной документации и признано годным к эксплуатации.

Дата производства «_____» 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготавителя

Дата продажи «_____» 20 ____ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.



v1