



**СейсмоБезопасность**  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации  
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,  
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г. Москва, ул. Крупской, д. 8, корп. 3

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 853

**Выдан**

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»).

Адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.

Фактический адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, территория Технопарк ДКС, дом 10

Телефон: +7(4822) 777- 980, e-mail: tver@dkc.ru.

(наименование организации, получившей сертификат)

**Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция**

Корпус сборный, напольный, серии SQE, для низковольтных комплектных устройств распределения и управления с монтажной платой и имитацией активного оборудования с нагрузкой 100 кг,

комплектном поддержании монтажной платы, без усиления,

выпускаемый по ТУ 3430-030-47022248-2011 «Корпуса сборные напольные для низковольтных

комплектных устройств распределения и управления серии SQE».

(наименование продукции)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ**

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30631-99, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30630.1.1-99, ГОСТ 30630.1.2-99 (сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 10 метров (вне АЭС), вибропрочность и воздействие ударов одиночного действия по группе механического исполнения М40).

**НА ОСНОВАНИИ**

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 78/22 от 22.09.2022 года, выданного испытательной лабораторией ООО «ЦКСИ».

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью**

**«Центр сертификации «ВЕЛЕС»**

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: **СБ.ОС.011**

Дата регистрации: **29.09.2022**

Срок действия сертификата: **28.09.2025**

Руководитель органа  
по сертификации

Родзивон Г.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург



Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний (ООО «ЦКСИ»)

188820, Ленинградская обл.,  
Выборгский р-н, п. Рошино,  
ул. Железнодорожная д. 10  
телефон/факс (+7-812) 640-7374 сайт: [www.centerest.ru](http://www.centerest.ru), e-mail: [info@centerest.ru](mailto:info@centerest.ru)



ЦЕНТР  
КОМПЛЕКСНО-СЕЙСМИЧЕСКИХ  
ИСПЫТАНИЙ



RA.RU.21A174\*



сертификат соответствия  
по стандарту ISO 9001:2015

ф.7.8.02



Дата выпуска протокола «22» сентября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

С.М. Чмелев

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 78/22

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объект испытаний<br>(наименование образца для испытаний):                            | Корпус сборный, напольный, серии SQE, для низковольтных комплектных устройств распределения и управления с монтажной платой и имитацией активного оборудования с нагрузкой 100 кг, комплектом поддержания монтажной платы, без усиления, зав. № 2022.07.15-001                                                                                                            |
| Наименование и адрес заказчика:                                                      | Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»), 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15                                                                                                                                                                                                                                                |
| Изготовитель продукции:                                                              | АО «ДКС»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вид испытаний, документ, в соответствии которым проводились испытания:               | Натурные стендовые испытания на сейсмостойкость при динамических нагрузках, эквивалентных сейсмическому воздействию интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 10 метров (вне АЭС), на вибропрочность, на воздействие ударов одиночного действия по группе механического исполнения М40 в соответствии с программой и методикой испытаний 37Ц/22 ПМ |
| Наименование испытательного центра и место проведения испытаний:                     | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний», Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», пос. Песочное, д. б/н, лит. А1, 1 этаж, пом. №10, 11; 2 этаж, пом. № 6, 7, 10, 11                                                                                                                         |
| Дата проведения испытаний:                                                           | 08.08.2022, 09.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ПРОТОКОЛ СОДЕРЖИТ:                                                                   | № стр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Объект испытаний, идентификация, ссылка на метод (план) отбора                       | стр.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Цель и условия испытаний                                                             | стр.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Методы проведения испытаний                                                          | стр.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Испытательное оборудование и средства измерения                                      | стр.3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Результаты испытаний, (идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков) | стр.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                    |                               |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью<br>«Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний» (ООО «ЦКСИ») | Протокол испытаний<br>№ 78/22 | Стр. 2/25<br>Экз. №1<br>Количество экземпляров 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Отклонения, дополнения, исключения, относящиеся к методам (методикам) испытаний (описание работ, выполненных с нарушением установленных требований)</i> | стр.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Приложения 1-6</i>                                                                                                                                      | стр.6-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>ВСЕГО ЛИСТОВ:</i>                                                                                                                                       | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Заключение по результатам испытаний:</i>                                                                                                                | <p>Корпус сборный, напольный, серии CQE, для низковольтных комплектных устройств распределения и управления с монтажной платой и имитацией активного оборудования с нагрузкой 100 кг, комплектом поддержания монтажной платы, без усиления, зав. № 2022.07.15-001 <b>выдержал</b> испытания на</p> <p>—сейсмостойкость при динамических нагрузках, эквивалентных сейсмическому воздействию интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 10 метров (вне АЭС) в соответствии с п.5.3 программы и методики испытаний 37Ц/22 ПМ;</p> <p>—на вибропрочность и воздействие ударов одиночного действия по группе механического исполнения М40 в соответствии с п.5.4, п.5.5 программы и методики испытаний 37Ц/22 ПМ</p> |

Результат испытаний распространяется только на испытанный образец, предоставленный заказчиком. Частичное воспроизведение и передача части протокола допускается только с разрешения ООО «ЦКСИ»



**СейсмоБезопасность**  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации  
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,  
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г. Москва, ул. Крупской, д. 8, корп. 3

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 855

**Выдан**

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»).

Адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.

Фактический адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, территория Технопарк ДКС, дом 10

Телефон: +7(4822) 777- 980, e-mail: tver@dkc.ru.

(наименование организации, получившей сертификат)

**Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция**

Корпус сборный, напольный, серии CQE, для низковольтных комплектных устройств распределения  
и управления с элементами RAM power, с имитацией воздушного автоматического выключателя, без  
секционирования.

выпускаемый по ТУ 3430-030-4702248-2011 «Корпуса сборные напольные для низковольтных  
комплектных устройств распределения и управления серии CQE».

(наименование продукции)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ**

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30631-99, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30630.1-1-99, ГОСТ  
30630.1-2-99 (сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 10 метров (вне  
АЭС), вибропрочность и воздействие ударов одиночного действия по группе механического  
исполнения М40).

**НА ОСНОВАНИИ**

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 74/22 от 22.09.2022 года, выданного испытательной лабораторией ООО  
«ЦКСИ».

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»**

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп.  
2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: **СБ.ОС.011**

Дата регистрации: **29.09.2022**

Срок действия сертификата: **28.09.2025**

Руководитель органа  
по сертификации

М.П.

Родзивон Г.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург



Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний (ООО «ЦКСИ»)  
188820, Ленинградская обл.,  
Выборгский р-н, п. Рошино,  
ул. Железнодорожная д. 10  
телефон/факс (+7-812) 640-7374 сайт: [www.centerest.ru](http://www.centerest.ru), e-mail: [info@centerest.ru](mailto:info@centerest.ru)



ЦЕНТР  
КОМПЛЕКСНО-СЕЙСМИЧЕСКИХ  
ИСПЫТАНИЙ



RA.RU.21AГ74



Испытательная лаборатория

ф.7.8.02



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

С.М. Чмелев

Дата выпуска протокола 22 сентября 2022 г.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 74/22

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объект испытаний<br>(наименование образца для испытаний):                            | Корпус сборный, напольный, серии SQE, для низковольтных комплектных устройств распределения и управления с элементами RAM power, с имитацией воздушного автоматического выключателя, без секционирования, зав. № 2022.07.15-002                                                                                                                        |
| Наименование и адрес заказчика:                                                      | Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»), 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15                                                                                                                                                                                                                             |
| Изготовитель продукции:                                                              | АО «ДКС»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Вид испытаний, документ, в соответствии которым проводились испытания:               | Натурные стендовые испытания на сейсмостойкость при динамических нагрузках, эквивалентных сейсмическому воздействию интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 10 метров (вне АЭС), на воздействие ударов одиночного действия по группе механического исполнения М40 в соответствии с программой и методикой испытаний 37Ц/22 ПМ |
| Наименование испытательного центра и место проведения испытаний:                     | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний», Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», пос. Песочное, д. б/н, лит. А1, 1 этаж, пом. №10, 11; 2 этаж, пом. № 6, 7, 10, 11                                                                                                      |
| Дата проведения испытаний:                                                           | 08.08.2022, 09.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ПРОТОКОЛ СОДЕРЖИТ:                                                                   | № стр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Объект испытаний, идентификация, ссылка на метод (план) отбора                       | стр.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Цель и условия испытаний                                                             | стр.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Методы проведения испытаний                                                          | стр.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Испытательное оборудование и средства измерения                                      | стр.3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Результаты испытаний, (идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков) | стр.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                    |                               |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью<br>«Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний» (ООО «ЦКСИ») | Протокол испытаний<br>№ 74/22 | Стр. 2/25<br>Экз. №1<br>Количество экземпляров 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отклонения, дополнения, исключения, относящиеся к методам (методикам) испытаний (описание работ, выполненных с нарушением установленных требований) | стр.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Приложения 1-6                                                                                                                                      | стр.6-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ВСЕГО ЛИСТОВ:                                                                                                                                       | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Заключение по результатам испытаний:                                                                                                                | <p>Корпус сборный, напольный, серии CQE, для низковольтных комплектных устройств распределения и управления с элементами RAM power, с имитацией воздушного автоматического выключателя, без секционирования, зав. № 2022.07.15-002 <b>выдержал</b> испытания на</p> <p>—сейсмостойкость при динамических нагрузках, эквивалентных сейсмическому воздействию интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 10 метров (вне АЭС) в соответствии с п.5.3 программы и методики испытаний 37Ц/22 ПМ;</p> <p>—на вибропрочность и воздействие ударов одиночного действия по группе механического исполнения М40 в соответствии с п.5.4, п.5.5 программы и методики испытаний 37Ц/22 ПМ</p> |

Результат испытаний распространяется только на испытанный образец, предоставленный заказчиком. Частичное воспроизведение и передача части протокола допускается только с разрешения ООО «ЦКСИ»



**СейсмоБезопасность**  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации  
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,  
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г. Москва, ул. Крупской, д. 8, корп. 3

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 854

**Выдан**

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»).

Адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.

Фактический адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.

Телефон: +7(4822) 777- 980, e-mail: tver@dkc.ru.

(наименование организации, получившей сертификат)

**Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция**

Корпус сборный, напольный, серии СQE, для низковольтных комплектных устройств распределения  
и управления с элементами RAM power с имитацией автоматических выключателей в литом корпусе,  
без секционирования.

выпускаемый по ТУ 3430-030-4702248-2011 «Корпуса собранные для низковольтных комплектных  
устройств распределения серии СQE».

(наименование продукции)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ**

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30631-99, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30630.1-1-99, ГОСТ  
30630.1.2-99 (сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 10 метров (вне  
АЭС), вибропрочность и воздействие ударов одиночного действия ударов по группе механического  
исполнения М40).

**НА ОСНОВАНИИ**

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 79/22 от 22.09.2022 года, выданного испытательной лабораторией ООО  
«ЦКСИ».

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп.  
2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 29.09.2022

Срок действия сертификата: 28.09.2025

Руководитель органа  
по сертификации

Родзивон Г.А.  
(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург



Общество с ограниченной ответственностью

«Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний (ООО «ЦКСИ»)

188820, Ленинградская обл.,

Выборгский р-н, п. Рошино,

ул. Железнодорожная д. 10

телефон/факс (+7-812) 640-7374 сайт: [www.centerest.ru](http://www.centerest.ru), e-mail: [info@centerest.ru](mailto:info@centerest.ru)



**ЦКСИ**

ЦЕНТР  
КОМПЛЕКСНО-СЕЙСМИЧЕСКИХ  
ИСПЫТАНИЙ



RA.RU.21A174



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ

ф.7.8.02



**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

С.М. Чмелев

Дата выпуска протокола «22» сентября 2022 г.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 79/22

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объект испытаний<br>(наименование образца для испытаний):                            | Корпус сборный, напольный, серии SQE, для низковольтных комплектных устройств распределения и управления с элементами RAM power, с имитацией автоматических выключателей в литом корпусе, без секционирования, зав. № 2022.07.15-003                                                                                                                                    |
| Наименование и адрес заказчика:                                                      | Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»), 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15                                                                                                                                                                                                                                              |
| Изготовитель продукции:                                                              | АО «ДКС»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вид испытаний, документ, в соответствии которым проводились испытания:               | Натурные стендовые испытания на сейсмостойкость при динамических нагрузках, эквивалентных сейсмическому воздействию интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 10 метров (вне АЭС), на вибропрочность на воздействие ударов одиночного действия по группе механического исполнения M40 в соответствии с программой и методикой испытаний 37Ц/22ПМ |
| Наименование испытательного центра и место проведения испытаний:                     | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний», Ленинградская область, Выборгский район, МО «Полянское сельское поселение», пос. Песочное, д. б/н, лит. А1, 1 этаж, пом. №10, 11; 2 этаж, пом. № 6, 7, 10, 11                                                                                                                       |
| Дата проведения испытаний:                                                           | 08.08.2022, 09.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ПРОТОКОЛ СОДЕРЖИТ:                                                                   | № стр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Объект испытаний, идентификация, ссылка на метод (план) отбора                       | стр.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Цель и условия испытаний                                                             | стр.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Методы проведения испытаний                                                          | стр.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Испытательное оборудование и средства измерения                                      | стр.3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Результаты испытаний, (идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков) | стр.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                    |                               |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью<br>«Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний» (ООО «ЦКСИ») | Протокол испытаний<br>№ 79/22 | Стр. 2/25<br>Экз. №1<br>Количество экземпляров 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Отклонения, дополнения, исключения, относящиеся к методам (методикам) испытаний (описание работ, выполненных с нарушением установленных требований)</i> | стр.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Приложения 1-6</i>                                                                                                                                      | стр.6-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>ВСЕГО ЛИСТОВ:</i>                                                                                                                                       | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Заключение по результатам испытаний:</i>                                                                                                                | <p>Корпус сборный, напольный, серии CQE, для низковольтных комплектных устройств распределения и управления с элементами RAM power, с имитацией автоматических выключателей в литом корпусе, без секционирования, зав. № 2022.07.15-003 <b>выдержал</b> испытания на</p> <p>—сейсмостойкость при динамических нагрузках, эквивалентных сейсмическому воздействию интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64, на высотных отметках до 10 метров (вне АЭС) в соответствии с п.5.3 программы и методики испытаний 37Ц/22 ПМ;</p> <p>—на вибропрочность и воздействие ударов одиночного действия по группе механического исполнения М40 в соответствии с п.5.4, п.5.5 программы и методики испытаний 37Ц/22 ПМ</p> |

Результат испытаний распространяется только на испытанный образец, предоставленный заказчиком. Частичное воспроизведение и передача части протокола допускается только с разрешения ООО «ЦКСИ»