



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.06582

(номер сертификата соответствия)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»

ОГРН: 5167746509739. ИНН: 7707377597

127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лесная, дом 61, стр. 2, цоколь, пом. 1, ком. 29.

Фактический адрес: 601273, Владимирская обл., Суздальский р-н. Павловское с, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор., телефон: +7 (4922) 77-99-69, email: info@neptun33.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»

ОГРН: 5167746509739. ИНН: 7707377597

127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лесная, дом 61, стр. 2, цоколь, пом. 1, ком. 29.

Фактический адрес: 601273, Владимирская обл., Суздальский р-н. Павловское с, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор., телефон: +7 (4922) 77-99-69, email: info@neptun33.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место-положение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»

105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11

телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Рукава металлические гибкие в ПВХ изоляции (МРПИ) применяемые для защиты проводов, кабелей и шлангов, на напряжение до 1 кВ, от механических повреждений, агрессивного воздействия окружающей среды, улучшения диэлектрических характеристик, диаметром условного прохода из ряда (8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100), типы: пониженной горючести (П-НГ); морозостойкие пониженной горючести (П-Мр-НГ); маслобензостойкие, морозостойкие пониженной горючести (П-МБМр-НГ); из стальной оцинкованной или луженой ленты, или нержавеющей ленты изготавливаемые по ТУ 25.99.29-002-52715257-2017. Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
25.99.29.190

код ТН ВЭД  
3925 902 000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные.

Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) №0457-НСС/ПБ-2020, №0458-НСС/ПБ-2020, №0459-НСС/ПБ-2020, №0460-НСС/ПБ-2020, №0461-НСС/ПБ-2020 от 20.01.2021 Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 25.99.29-002-52715257-2017

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.01.2021 по 20.01.2024



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

*(Handwritten signatures in blue ink)*

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации