



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.146

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Урал ПАК» (ООО «ТД Урал ПАК»)

ОГРН: 1025901923090, ИНН: 5918014278

614038, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 48,

телефон: 8 (34249) 5-46-40; 5-62-24, email: info@ural-pak.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Урал ПАК» (ООО «ТД Урал ПАК»)

ОГРН: 1025901923090, ИНН: 5918014278

614038, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 48, адрес места осуществления

деятельности: 618962, РФ, Пермский край, Лысьвенский р-н, деревня Заимка

телефон: 8 (34249) 5-46-40; 5-62-24, email: info@ural-pak.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»

105120, г. Москва, ул. Золототорожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11,

email: nssgroup-cert@yandex.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой
марки Урал ПАК в составе согласно приложений №1-6 выпускаемые по
ТУ 27.90.33-018-57453845-2020, Серийный выпуск.

код ОКПД 2
27.90.33.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г)
ГОСТ 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение
работоспособности в условиях пожара.

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0161-НСС/ПБ-2020 от 29.07.2020 Испытательная
лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации № РОСС
RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

Техническая документация производителя ТУ 27.90.33-018-57453845-2020.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.OC05.СМК.00504, выданный ООО
«ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ RU.3791.OC05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.07.2020 по 29.07.2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.146
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.07.2020 по 29.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»

105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11

телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки Урал ПАК в составе: 1. Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида (ПВХ) для электромонтажных работ, диаметром от 16 до 63 мм, тип легкая, тяжелая, сверхтяжелая выпускаемые по ТУ 2248-001-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК» 2. Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления (ПНД) для электромонтажных и строительных работ, диаметром от 16 до 63 мм, тип – легкая, тяжелая, выпускаемые по ТУ 2247-008-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК» 3. Трубы гибкие гофрированные из полипропилена (ПП) для электромонтажных и строительных работ, диаметром от 16 до 63 мм, тип – легкая, тяжелая выпускаемые по ТУ 22 21.29-016-57453845-2020 производства ООО «ТД УралПАК» 4. Трубы гибкие гофрированные из полиамида (ПА) для электромонтажных и строительных работ, диаметром от 16 до 63 мм, тип – легкая, тяжелая выпускаемые по ТУ 22 21.29-017-57453845-2020 производства ООО «ТД УралПАК» 5. Трубы гибкие гофрированные электроизоляционные из полиолефинов (ПЛО), негорючие (FR) и безгалогенные (HF) для электромонтажных и строительных работ, диаметром от 16 до 63 мм, тип – легкая, тяжелая. Выпускаемые по ТУ 2247-008-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК» 6. Элементы (аксессуары) для гофрированных труб: муфта вводная, муфта соединительная, тройник соединительный, угол соединительный, муфта гибкая труба-труба, муфта гибкая труба-коробка выпускаемые по ТУ 2248-007-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК» 7. Система крепежа серии «НГ» в составе: крепеж-клипса для труб 16-50 мм скобы металлические 1 или 2 лапковые дюбели металлические универсальные 5*30 – 10х60мм саморезы 4,2*25 – 6,3*70 защелки резьбовые, цилиндр, М3-М10 из оцинкованной стали винты М3-М10 гвозди по бетону усиленные 2,7*15-3,68-60мм саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5*32-4,8-120 мм шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6-М10 анкера стальные разжимные М5-М10 анкер клин 6*35-6-65 хомуты стальные трубные с внутренней резьбой 11-15 до 98-105мм, ТХ - 1/4" до ТХ 1/2" стяжки крепежные из нержавеющей стали КС 8. Огнестойкие монтажные, установочные, распаячные или распределительные коробки серии FR выпускаемые по ТУ 3464-005-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК»	ТУ 27.90.33-018-57453845-2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

А.С. Ниверов

Д.В. Ващутин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.146
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.07.2020 по 29.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки Урал ПАК в составе: 1. Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида (ПВХ) для электромонтажных работ, диаметром от 16 до 63 мм, тип легкая, тяжелая выпускаемые по ТУ 2248-001-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК» и элементы (аксессуары): муфты соединительные, тройники разборные, углы разборные 90°, повороты гибкие, муфты вводные (все аксессуары от 16 до 50-63 мм) выпускаемые по ТУ 2248-007-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК». 2. Трубы гладкие жесткие, электроизоляционные из полиолефинов (ПЭЛ), негорючие (FR) и безгалогенные (НГ) для электромонтажных и строительных работ, диаметром от 16 до 63 мм, тип – легкая, тяжелая выпускаемые по ТУ 22.21.21-015-57453845-2016 производства ООО «ТД УралПАК». 3. Система крепежа серии «НГ» в составе: - крепеж-клипса для труб 16-50 мм - скобы металлические 1 или 2 лапковые - дюбели металлические универсальные 5*30 – 10х60мм - саморезы 4,2*25 – 6,3*70 - заклепки резьбовые, цилиндр, М3-М10 из оцинкованной стали - винты М3-М10 - гвозди по бетону усиленные 2,7*15-3,68-60мм - саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5*32-4,8-120 мм - шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6-М10 - анкера стальные разжимные М5-М10 - анкер клин 6*35-6-65 - хомуты стальные трубные с внутренней резьбой 11-15 до 98-105мм, ТХ – 1/4" до ТХ 1/2" - стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС. 4. Огнестойкие монтажные, установочные, распаечные или распределительные коробки серии FR выпускаемые по ТУ 3464-005-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК».	ТУ 27.90.33-018-57453845-2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

(Handwritten signatures)

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.146
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.07.2020 по 29.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки Урал ПАК в составе: 1. Рукава гибкие негерметичные типа РЗ, подтипов РЗЦ, РЗЦХ, РЗЭ и РЗЭХ диаметрами от 6 до 100 мм выпускаемые по ТУ 4833-009-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК» 2. Рукава металлические гибкие в изоляции диаметрами от 6 до 100 мм выпускаемые по ТУ 4833-010-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК» 3. Элементы для рукавов гибких металлических: муфты серий ВМ, ВМУ, СМТ, СММ, МВП, СТМ. Оконцеватели защитные ОЗМ, муфты заземления ТР, соединители РКН, РКВ, РКНХ. Аксессуары для оконцевания, соединения и маркировки проводов и кабелей 4. Система крепежа серии «НГ» в составе: - скобы металлические 1 или 2 лапковые, в т.ч. без отверстий для пневмопистолета, диаметрами 8-9 до 60-63 мм - дюбели металлические универсальные 5*30 – 10х60мм - саморезы 4,2*25 – 6,3*70 - заклепки резьбовые, цилиндр, М3-М10 из оцинкованной стали - винты М3-М10 - гвозди по бетону усиленные 2,7*15-3,68-60мм - саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5*32-4,8-120 мм - шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6-М10 - анкера стальные разжимные М5-М10 - анкер клин 6*35-6-65 - хомуты стальные трубные с внутренней резьбой 11-15 до 98-105мм, ТХ – 1/4" до ТХ 1/2" - стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС. 5. Огнестойкие монтажные, установочные, распаячные или распределительные коробки серии FR выпускаемые по ТУ 3464-005-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК».	ТУ 27.90.33-018-57453845-2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.146
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.07.2020 по 29.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»

105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11

телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки Урал ПАК в составе: 1. Кабельный канал (монтажный короб) для электромонтажных работ, сечением от 12х12 до 100х60 (105х50) выпускаемые по ТУ 5772-002-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК» с элементами: соединитель, заглушка, угол внутренний, угол внешний, тройник, поворот на 90° выпускаемые по ТУ 3464-005-57453845-2009 2. Система крепежа серии «НГ» в составе: - дюбели металлические универсальные 5*30 – 10х60мм - саморезы 4,2*25 – 6,3*70 - заклепки резьбовые, цилиндр, М3-М10 из оцинкованной стали - винты М3-М10 - гвозди по бетону усиленные 2,7*15-3,68-60мм - саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5*32-4,8-120 мм 3. Огнестойкие монтажные, установочные, распаячные или распределительные коробки серии FR выпускаемые по ТУ 3464-005-57453845-2009 производства ООО «ТД УралПАК».	ТУ 27.90.33-018-57453845-2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.146
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.07.2020 по 29.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Марка ОКЛ	Наименование национального стандарта или свода правил	Сохранение работоспособности, мин
Урал ПАК	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания. ГОСТ Р 53316-2009	Огнестойкая кабельная линия для систем противопожарной защиты в составе труб гофрированных гибких из ПВХ, ПНД, ПП, ПА, ПЛЛ и их элементов муфты вводной, муфты соединительной, тройника соединительного, угла соединительного, муфты гибкой труба-труба, муфты гибкой труба-коробка, коробок огнестойких серии FR, с уложенными в них огнестойкими кабелями имеющими соответствующий сертификат, с креплением к несущей поверхности с помощью систем крепежа серии НГ, сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 20 кг/м и расстоянием между опорами не более 500 мм, с обязательным креплением на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки в течение 60 мин.
Урал ПАК	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания. ГОСТ Р 53316-2009	Огнестойкая кабельная линия для систем противопожарной защиты в составе труб гладких жестких из ПВХ, ПЛЛ и их элементов муфты вводной, муфты соединительной, тройника соединительного разборного, угла соединительного разборного, поворотов гибких, коробок огнестойких серии FR, с уложенными в них огнестойкими кабелями имеющими соответствующий сертификат, с креплением к несущей поверхности с помощью систем крепежа серии НГ, сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 20 кг/м и расстоянием между опорами не более 500 мм, с обязательным креплением на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки в течение 60 мин.
Урал ПАК	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания. ГОСТ Р 53316-2009	Огнестойкая кабельная линия для систем противопожарной защиты в составе рукавов металлических гибких типа РЗс подтипами РЗЦ, РЗЦХ, РЗЭ и РЗЭХ, РЗ в изоляции и их элементов муфт серий ВМ, ВМУ, СМТ, СММ, МВП, СТМ, оконцевателей защитных ОЗМ, муфт заземления ТР, соединителей РКН, РКВ, РКНХ, аксессуаров для оконцевания, соединения и маркировки проводов и кабелей, коробок огнестойких серии FR, с уложенными в них огнестойкими кабелями имеющими соответствующий сертификат, с креплением к несущей поверхности с помощью систем крепежа серии НГ, сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 20 кг/м и расстоянием между опорами не более 500 мм, с обязательным креплением на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки в течение 60 мин.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.146
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.07.2020 по 29.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Марка ОКЛ	Наименование национального стандарта или свода правил	Сохранение работоспособности, мин
Урал ПАК	Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания. ГОСТ Р 53316-2009	Огнестойкая кабельная линия для систем противопожарной защиты в составе кабельных каналов (монтажный короб) и их элементов соединителей, заглушек, углов внутренних и внешних, тройников, поворотов на 90°, коробок огнестойких серии FR, с уложенными в них огнестойкими кабелями имеющими соответствующий сертификат, с креплением к несущей поверхности с помощью систем крепежа серии НГ, сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 20 кт/м и расстоянием между опорами не более 500 мм, с обязательным креплением на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки в течение 60 мин.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин