



SHOP220

**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

ЗАО «Диэлектрические кабельные
системы»

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

170017, Тверь, Большие Перемерки,
ул. Бочкина, д. 15

03 ИЮН 2009

№

19-2-5-2018

На № _____ от _____

О подтверждении соответствия
продукции требованиям
технического регламента

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше письмо, сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 трубы гибкие гофрированные полиамидные (РА6), с номинальным диаметром от 7 до 48 мм, предназначенные для формирования жгутов из проводов и кабелей в электрических машинах, промышленном оборудовании, робототехнике, код ТН ВЭД 3917 32 990 9, не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции несет ЗАО «Диэлектрические кабельные системы».

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.А. Макаревич