



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00254/21

Серия **RU** № **0337663**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС ЛИНК». Место нахождения: 123308, Россия, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 11, пом. VII, ком. 20, эт. 4. Место осуществления деятельности: 141401, Россия, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2а. ОГРН: 1167746183934. Телефон: + 74957846607. Адрес электронной почты: eco@ecoplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС ЛИНК». Место нахождения: 123308, Россия, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 11, пом. VII, ком. 20, эт. 4. Место осуществления деятельности: 141401, Россия, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2а.

ПРОДУКЦИЯ Трубы гибкие гофрированные из композиции не содержащих галогенов полиолефинов ПЛЛ, диаметром от 16 до 50 мм товарного знака Экопласт (Ecoplast), Серия HFR : типы «Легкая», «Тяжелая»: согласно Приложению № 0735278, изготовленные в соответствии с ТУ 3464-001-56625002-2001 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 29 0009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 1/0025, 1/0026 от 05.07.2021, №№ 2/М146, 2/М147, 2/М148, 2/М149, 2/М150, 2/М151 от 07.10.2021, Испытательный центр «Полиест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12. Акт о результатах анализа состояния производства № 2435/АА от 26.05.2021, Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности» (раздел 4). Условия хранения в закрытых складских помещениях при температуре от -25 до 60°C на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов в отсутствие механических воздействий. Погрузка и транспортировка допускается при температуре от -5 до 60°C. Срок службы не менее 15 лет при условии соблюдения условий монтажа, транспортирования и хранения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.10.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 25.10.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Марутаев Александр Вячеславович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.AЮ64.B00254/21

Серия **RU**№ **0735278**

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3917 29 0009	Серия HFR - тип «Легкая»: внешний диаметр $16 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $10,7 \pm 0,3$ мм; внешний диаметр $20 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $14,1 \pm 0,3$ мм; внешний диаметр $25 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $18,3 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $32 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $24,3 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $40 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $31,2 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $50 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $39,8 \pm 0,5$ мм - тип «Тяжелая»: внешний диаметр $16 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $10,7 \pm 0,3$ мм; внешний диаметр $20 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $14,1 \pm 0,3$ мм; внешний диаметр $25 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $18,3 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $32 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $24,3 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $40 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $31,2 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $50 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $39,8 \pm 0,5$ мм.	ТУ 3464-001-56625002-2001 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Марутаев Александр Вячеславович

(Ф.И.О.)