

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.01490/21

Серия **RU** № **0201680**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АБ53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"  
 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15  
 Основной государственный регистрационный номер 1026900516390.  
 Телефон: 74822332881. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"  
 Место нахождения (адрес юридического лица): 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15  
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 305044, Россия, Курская область, город Курск, улица Рабочая 2-я, дом 23

**ПРОДУКЦИЯ** Выключатели автоматические со встроенной защитой от сверхтока серии YON MDR63, типы: 21С10-А, 21С16-А, 21С20-А, 21С25-А, 21С32-А, 21С40-А, 21С6-А, 22С10-А, 22С16-А, 22С20-А, 22С25-А, 22С32-А, 22С40-А, 22С6-А, 23С10-А, 23С16-А, 23С20-А, 23С25-А, 23С40-А, 23С6-А, 24С16-А, 24С20-А, 24С25-А, 24С6-А, 24С10-А, 24С32-А, 24С40-А и серии YON MDV63, типы: 1С10-А, 21С16-А, 21С20-А, 21С25-А, 22С10-А, 22С16-А, 22С20-А, 22С25-А, 22С32-А, 22С40-А, 22С50-А, 22С63-А, 23С10-А, 23С20-А, 23С25-А, 23С32-А, 23С50-А, 23С63-А, 24С25-А, 24С32-А, 24С40-А, 24С50-А, 24С63-А, 41С16-А, 41С10-А, 41С20-А, 41С25-А, 42С10-А, 42С16-А, 42С20-А, 42С25-А, 42С32-А, 42С40-А, 42С50-А, 42С6-А, 42С63-А, 43С10-А, 43С16-А, 43С20-А, 43С25-А, 43С25-А, 43С32-А, 43С40-А, 43С50-А, 43С63-А, 44С25-А, 44С32-А, 44С40-А, 44С50-А, 44С63-А. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.22-086-47022248-2021 «Выключатели автоматические серии YON MDR63 и YON MDV63»

Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8536201008, 8536209008

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)  
 Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 11469ИЛНВО, 11470ИЛНВО от 28.07.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 09.07.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест» руководства по эксплуатации, паспорта

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ ИЕС 61009-1-2020 "Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения", ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1:2006) "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" приложение Н. Срок службы, условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 29.07.2021  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО** ПО 28.07.2022

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



М.П.

(Ф.И.О.)

Максим Владимирович

Климова Диана Шамильевна

(Ф.И.О.)