



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.01489/21

Серия **RU** № **0201679**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АБ53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15  
Основной государственный регистрационный номер 1026900516390.  
Телефон: 74822332881. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"  
Место нахождения (адрес юридического лица): 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 305044, Россия, Курская область, город Курск, улица Рабочая 2-я, дом 23

**ПРОДУКЦИЯ** Выключатели автоматические модульные серии YON MD, типы YON MD63, YON MD125. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.22-088-47022248-2021 «Выключатели автоматические модульные серии YON MD. Выключатели автоматические модульные тип YON MD63 открытого исполнения с зависимым ручным управлением (бытового и промышленного назначения для переменного и постоянного тока) с предельной коммутационной способностью 10 кА – для выключателя переменного тока и с предельной коммутационной способностью 6 кА – для выключателя постоянного тока. Исполнение 1», ТУ 27.12.22-088-47022248-2021-01 «Выключатели автоматические модульные серии YON MD. Выключатели автоматические модульные тип YON MD63 (бытового и аналогового назначения для переменного и постоянного тока) с предельной коммутационной способностью 6 кА. Исполнение 2», ТУ 27.12.22-088-47022248-2021-02 «Выключатели автоматические модульные серии YON MD. Выключатели автоматические модульные тип YON MD63 (промышленного назначения для переменного и постоянного тока) с предельной коммутационной способностью 6 кА. Исполнение 3», ТУ 27.12.22-088-47022248-2021-03 «Выключатели автоматические модульные серии YON MD. Выключатели автоматические модульные тип YON MD125 (промышленного назначения для переменного тока). Исполнение 4»

Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8536201008, 8536209008

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 11474ИЛНВО, 11475ИЛНВО, 11476ИЛНВО, 11477ИЛНВО от 28.07.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 09.07.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест» руководства по эксплуатации; паспорта

Схема сертификации: Ic

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогового назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока", ГОСТ IEC 60898-2:2011 "Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогового назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока", ГОСТ IEC 60947-2:2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, прилагаемой к изделию

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 29.07.2021 **ПО** 28.07.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Максим Владимирович (Ф.И.О.)  
М.П.  
Букеева Диана Шамильевна (Ф.И.О.)