



РОССИЯ, 305000
г. Курск, ул. Луначарского, 8
Тел./факс: +7 (4712) 39-99-11
E-mail: keaz@keaz.ru
www.keaz.ru

2.4/09/156

20.10.2021

№ _____ от _____

На № _____ от _____

Информационное письмо

Сальники типа PG, PLG, MG согласно руководства по эксплуатации предназначены для ввода электрических проводов и кабелей в распределительные щиты, монтажные коробки и электроустановки с целью защиты проводников от механических повреждений и защиты самой электроустановки от попадания пыли и влаги в местах ввода. Сальники типа PG, PLG, MG относятся к пластмассовым изделиям, материал корпуса сальника — полиамид 66, материал уплотнительного кольца полихлоропрен.

Сальники типа PG, PLG, MG исходя из назначения и конструкции не подлежат сертификации по ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» на основании п. 1 статьи 1 данного технического регламента.

Сальники типа PG, PLG, MG исходя из назначения и конструкции не подлежат сертификации по ТР ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основании п. 1 и п. 2 статьи 1 данного технического регламента.

Настоящее письмо действительно до внесения изменения в документы:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Представитель по доверенности

В.Г. Горбунов