

РЕШЁТКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, МОДЕЛЬ: РЗ-01**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

Решетка защитная для линейных светильников серии AL, модели: AL5020, AL5054, AL5064, AL5090, AL5091, AL5092, AL5095, а также ДПО, служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр. Решетка покрыта специальным антикоррозийным покрытием, защищающим от агрессивного проявления окружающей среды. Максимальная длина светильников, на которые можно установить решетку, составляет 1,2 м.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающего воздуха при эксплуатации
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более
Масса, не более

от -45°С до +45°С
1320х230х96 мм
1,4 кг

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Решетка защитная для светильника	- 1 шт.
Монтажные планки	- 2 шт.
Гайки М6	- 4 шт.
Инструкция по эксплуатации	- 1 экз.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1 способ. Закрепить монтажную планку (поз.1) на установочную поверхность. Закрепить светильник (поз.2) на монтажную планку. Закрепить решётку (поз.3) на монтажную планку (поз.1) (рис. 1).

2 способ (без использования монтажных планок). Закрепить светильник (поз.2) на установочную поверхность. Закрепить решётку (поз.3) поверх светильника на установочную поверхность (рис. 1).

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки.

По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

6 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Сделано в РБ. Изготовитель: ЧПТУП «ВЭТП СВЕТ». г. Витебск, 210004, ул. Ломоносова, 2А, ТУ РБ 300541279.006-2002.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель службы контроля предприятия

«_____» _____ 202 г.



Заполняет торговая организация
Наименование торговой организации, контактный телефон

Дата продажи _____ М.П.

Продавец (подпись) _____




Рисунок 1. Схема монтажа защитной решётки