



**Промрукав**

Русский производитель электротехники

## ПАСПОРТ

### Труба гофрированная из ПНД безгалогенная (HF) черная Строитель

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ТУ                           | ТУ 22.21.29-011-52715257-2018                                     |
| Бренд                        | Строитель                                                         |
| Гарантия производителя, мес. | 12                                                                |
| Климатическое исполнение     | У2                                                                |
| Прочность при сжатии, Н      | 150                                                               |
| Рабочая температура, °C      | -45...80                                                          |
| Срок хранения                | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Степень защиты (IP)          | IP55                                                              |
| Цвет                         | Черный                                                            |

\*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД                                                                                              | Нормы по НД, КД                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Значение      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Проверка внешнего вида трубы                                                                                                     | Внешний вид должен соответствовать образцам, утвержденным в установленном порядке. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной.                                                                                                                                                                    | Соответствует |
| Проверка наличия и правильности содержания маркировки труб Строитель                                                             | Наличие на бухте ярлыка с указанием типа, диаметра, длины изделия, даты изготовления, № ОТК, Фамилия упаковщика                                                                                                                                                                                        | Соответствует |
| Проверка наличия протяжки, правильности ее расположения, материала, а также размеров выступающих за пределы труб частей протяжки | Труба должна иметь протяжку, изготовленную из стальной проволоки класса 2, проходить внутри трубы и выступать за пределы ее длины равномерно, с обоих концов, на 150 мм. Допускается отсутствие выступа протяжки (с одной стороны или двух сторон) за пределы длины трубы при автоматической упаковке. | Соответствует |
| Проверка правильности упаковки труб Строитель                                                                                    | Наличие не менее 4 упаковочных лент. Стрейч 2 - 2,5 оборота вокруг бухты                                                                                                                                                                                                                               | Соответствует |
| Проверка радиуса на изгиб Строитель                                                                                              | Трубы должны допускать возможность их изгибания под угол 360° с радиусом изгиба равным пяти наружным диаметрам.                                                                                                                                                                                        | Соответствует |

#### Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 22.21.29-011-52715257-2018

Заместитель коммерческого директора  
должность



подпись

Бурдаев В.В.  
Ф.И.О.

Соответствует ТУ