



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00336/22

Серия RU № 0237759

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icortcenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд», ОГРН: 1026701430623
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1, телефон: +74812317372, адрес электронной почты: mail@nym.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие, с медными многопроволочными жилами, не распространяющие горение, в том числе огнестойкие, с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности, с экраном и без экрана, с числом жил из ряда: 1, 2, 3, 4, 5 с номинальным сечением от 0,75 до 400 мм² включительно, на номинальное напряжение переменного тока 380/660 В и 600/1000 В; с числом жил из ряда: 7, 10, 14, 19, 27 с номинальным сечением от 0,75 до 6 мм² включительно, на номинальное напряжение переменного тока 380/660 В, марок: КГВВ, КГВВН, КГВВз, КГВВзН, КГВВнг(А), КГВВнг(А), КГВВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS. Продукция изготовлена по ТУ 27.32.13-022-12350648-2021 «Кабели гибкие с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза
«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

Приложение к Договору
от 13.03.2022
КОПИЯ ВЕРНА

ЭКОНОМИСТ 000 «Конкорд»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 57С-2022 от 28.02.2022, № 58С-2022 от 28.02.2022, № 59С-2022 от 28.02.2022 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта анализа состояния производства № 396/ТС/22 от 16.03.2022 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03; акта анализа принятых технических решений и оценки рисков № 396/ТС/22 от 02.02.2022.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, устанавливающие методы измерений и испытаний для подтверждения соответствия заявленной продукции конкретным требованиям безопасности, определены из Перечня стандартов, указанных в пункте 2 статьи 6 ТР ТС 004/2011: см. Приложение 1, бланк № 0738548. Срок службы кабелей не менее 10 лет. Условия хранения соответствуют группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.03.2022 **ПО** 16.03.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Бобровская Т.В.
(подпись)
Исаева О.В.
(подпись)



Бобровская Тамара Владимировна
(Ф.И.О.)

Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

