

ПАСПОРТ

Труба гофрированная из ПВХ серая Строитель

ТУ	ТУ 22.21.29-010-52715257-2018
Бренд	Строитель
Гарантия производителя, мес.	12
Климатическое исполнение	УЗ
Материал	Поливинилхлорид (ПВХ)
Прочность при сжатии, Н	200
Рабочая температура, °С	-30...50
Срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя
Условия транспортирования	Группа 4 (ГОСТ 15150-69)
Условия хранения	Группа 2 (ГОСТ 15150-69)
Цвет	Серый

*характеристики соответствуют базе ЕТИМ версия 5

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка внешнего вида трубы	Внешний вид должен соответствовать образцам, утвержденным в установленном порядке. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной.	Соответствует
Проверка наличия и правильности содержания маркировки труб Строитель	Наличие на бухте ярлыка с указанием типа, диаметра, длины изделия, даты изготовления, № ОТК, Фамилия упаковщика	Соответствует
Проверка наличия протяжки, правильности ее расположения, материала, а также размеров выступающих за пределы труб частей протяжки	Труба должна иметь протяжку, изготовленную из стальной проволоки класса 2, проходить внутри трубы и выступать за пределы ее длины равномерно, с обоих концов, на 150 мм. Допускается отсутствие выступа протяжки (с одной стороны или двух сторон) за пределы длины трубы при автоматической упаковке.	Соответствует
Проверка правильности упаковки труб Строитель	Наличие не менее 4 упаковочных лент. Стрейч 2 - 2,5 оборота вокруг бухты	Соответствует
Проверка радиуса на изгиб Строитель	Трубы должны допускать возможность их изгибания под угол 360° с радиусом изгиба равным пяти наружным диаметрам.	Соответствует
Проверка цвета	Окраска должна быть сплошной и равномерной	Соответствует

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 22.21.29-010-52715257-2018

Начальник Технического отдела
должность



подпись

Николаев И.А.
Ф.И.О.