


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель: ООО "НордАл", Московская обл., г.Серпухов,
ул.Пушкина, д.45



**СОЕДИНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ
ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА
с контактами внешнего типа**

Артикулы:

PRO-043302-1, PRO-043302-2, PRO-043302-3



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия: Соединитель внутренний с контактами внешнего типа для осветительного шинопровода
Сертификат №TC RU C-RU.MO10B.03390

Обозначение изделия: (артикулы) PRO-043302-1, PRO-043302-2, PRO-043302-3

Производитель: ООО "НордАл", 142204, Московская обл., г.Серпухов, ул.Пушкина, д.45

Основные сведения об изделии

Соединитель внутренний для осветительного шинопровода (далее - "изделие") применяется для соединения двух элементов осветительного шинопровода между собой при его монтаже в помещениях жилого и бытового назначений с нормальными условиями для его установки и подвешивания на стенах и потолках. Изделие рекомендуется к применению вместе с изделием PRO-0418SK соответствующего цвета.

Технические характеристики

Основные технические характеристики представлены в таблице №1.

Необходимое условие эксплуатации: в месте установки изделия у элементов шинопровода контактные проводники должны быть прямые (не загнутые).

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Таблица №1

Артикул изделия	PRO-043302-1	PRO-043302-2	PRO-043302-3
Тип контактных зажимов	2 - внешние		
Цвет корпуса*	Серый	Черный	Белый
Номинальный ток	не более 16А		
Рабочее напряжение	220В±20В, 220В/380В±20В		
Частота	50Гц, 60Гц		
Степень защиты	IP20 - после приведения изделия в рабочее положение**		
Климатическое исполнение	УХЛ4		

Пояснения к таблице №1:

* - Обозначение цвета корпуса - последняя цифра в артикуле.

** - Рабочее положение изделия - "соединитель внутренний" установлен в осветительный шинопровод.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Срок службы и эксплуатации

Не менее 100 циклов приведения изделия в рабочее положение.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Указания по подсоединению

Внимание!

Подсоединение проводов производить только при отключенном напряжении.

Работы по подсоединению должны выполняться специалистом, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже 3-й по подключению электроустановок до 1000В в соответствии с требованиями "Правил устройств электроустановок" (ПУЭ) и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП)

Для закрепления изделия необходимо воспользоваться установленными на нем фиксирующими винтами в следующей последовательности:

1. Установить изделие на половину глубины на необходимый край одного элемента шинопровода и затянуть фиксирующий винт изделия. Это исключит продольное смещение изделия по данному элементу шинопровода при установке второго элемента шинопровода.
2. На оставшуюся половину изделия установить второй элемент шинопровода и затянуть на нем фиксирующий винт изделия.
3. Проверить качество удерживания изделия в шинопроводе.

В случае смещения изделия относительно элементов шинопровода необходимо подтянуть фиксирующие винты.

Для усиления места стыка и исключения повреждения изделия при эксплуатации шинопровода, рекомендуется применение в данном месте усилителя стыка PRO-0418SK соответствующего цвета.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Комплектность

- Изделие (упакованное в полиэтиленовый пакет с замком) - 100шт
- Паспорт - 1шт
- Упаковка (гофрокороб) - 1шт

Транспортирование и хранение

Транспортирование упакованных изделий следует производить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

Допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев.

Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.