ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Перейти к продукции

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-FR.ME77.B.02681

Серия RU № 0400528

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 141400,РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Телефон: +74957812587, Факс: +74957812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Шнейдер Электрик», Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 127018, Россия, г Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, ОГРН: 1027739393637, Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, Телефон: +74957779990, Факс: +74957779992, E-mail: ru.ccc@schneider-electric.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Schneider Electric Industries SAS, Адрес (место нахождения) и фактический адрес: Франция, 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Телефон: +33141297000, Факс: +33141297100, (см. Приложение – бланк № 0282143)

ПРОДУКЦИЯ Автоматические выключатели, серий Resi9, Easy9, "Домовой", Серийный выпуск, в соответствии с IEC 60898-1, (см. Приложение – бланк № 0282144)

КОД ТН ВЭД ТС 8536201008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний № 18/01N12E от 07.12.2016, № 19/01N12E от 07.12.2016, № 20/01N12E от 07.12.2016, RA.RU.21ХУ01, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", от 01.04.2015; акты о результатах анализа состояния производства № АА-270/2016 от 28.11.2016, № АА-271/2016 от 29.11.2016 ОС, № АА-272/2016 от 30.11.2016, № АА-273/2016 от 01.12.2016 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы – 25 лет, срок хранения – 3 года, условия хранения: при температуре от +5градС до + 40градС и относительной влажности 80% при температуре + 25градС

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2016 **ПО** 06.12.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Ю.Н. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин В.А. (инициалы, фамилия)

COPY NOT FOR THE CUSTOMS

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FR.ME77.B.02681

Серия RU № 0282143

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Schneider Electric India PVT Ltd."	Индия, Survey # 215, Building # 2-24/1, Gagillapur Village, Medak Road, R.R.District, Hyderabad-500 043
"Schneider Electric Bugaria PLC"	Болгария, Radinovo 4202, Plovdiv
"Schneider (Thailand) ltd."	Тайланд, 540 Soi 9 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Muang District, Samutprakarn 10280
"Schneider Electric Industrie Italia S.p.a"	Италия, Stabilimento di Rieti, Via E.Greco, 9 – 02010 VAZIA (RI)

Орган по сертификации продукции для сертификатов EAC РОСС RU.0001.11ME77 ООО «ТЕСТ»

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Ю.Н. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин В.А. (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FR.ME77.B.02681

Серия RU № 0282144

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Автоматические выключатели, серий Resi9, Easy9, "Домовой": серии Resi9, Iном. от 6 до 63 А, Iоткл. = 4500 А, моделей: реф.: R9F14xyy, где "x" может быть 1, 2, 3, 4 и обозначает количество полюсов; "y" цифры от 0 до 6 для ряда номинальных токов 06/10/16/20/25/32/40/50/63 А; реф.: R9F644yy, где "y" цифры от 0 до 6 для ряда номинальных токов 06/10/16/20/25/32/40А; серии Easy9 типа MCB18 одно-, двух-, трех- и четырехполюсные, Iном. от 6 до 63 А, Iоткл. = 4500 А моделей EZ9F14xyy, EZ9F34xyy, где "x" может быть 1, 2, 3, 4 и обозначает обозначает количество полюсов; "y" цифры от 0 до 6 для ряда номинальных токов 06/10/16/20/25/32/40/50/63 А; серии «Домовой» типа BA63 с количеством полюсов 1P, 1P+N, 3P на номинальные токи от 6 до 63 А включительно с комплектующими, реф. 10397	

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Ю.Н. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин В.А. (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.oscon.ru, Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, Москва, 2019