

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00074/25

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».  
(АО «ДКС»). ОГРН 1026900516390. ИНН 6905062011.  
Адрес места нахождения и осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область,  
город Тверь, улица Бочкина, дом 15.  
Телефон: +74822777980, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».  
(АО «ДКС»). ОГРН 1026900516390. ИНН 6905062011.  
Адрес места нахождения: 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15.  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Россия, Тверская  
область, город Тверь, территория Технопарк ДКС, дом 6.  
Телефон: +74822777980, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная  
Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город  
Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2,  
помещение 1, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия,  
город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия,  
город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение 1, комната №7. Регистрационный  
номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации  
14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Корпуса напольные компактные из углеродистой конструкционной качественной стали, с  
порошковым покрытием RAL 7035, общей толщиной 1,2 мм, для низковольтных комплектных  
устройств распределения и управления, серии RAM fit, выпускаемые ТУ 27.12.40-139-47022248-  
2025 «Корпуса напольные компактные. Технические условия».  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.12.40  
код ТН ВЭД: -

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (Слабогорючие).

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол испытаний № АПБ-005/12-2025 от 29.12.2025 г., выданный Испытательной  
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная  
Компания" (Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории №  
АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/4) Акт анализа состояния производства № 01-ДС/28-11/25 от 01.12.2025  
года, проведенный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью  
«Пожарная Сертификационная Компания (свидетельство о подтверждении компетентности  
№РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации 1с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ -  
ДОКУМЕНТЫ**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
СВЕДЕНИЯ**

Корпуса должны храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при  
температуре от минус 40 °С до плюс 55 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.  
Гарантийный срок хранения 3 года. Срок службы – 15 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 29.12.2025 по 28.12.2030



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

007487