



Механизм контрольной лампы E 10



Исполнение	Арт. №
Крышка, Красный	MTN319018
Крышка, зеленая/желтая/белая	MTN319017

АС 250 В, макс. 3 Вт
 С патроном E 10 и красным колпачком.
Используется со следующими компонентами: накладка для механизма контрольной лампы System M MTN3976..., MTN3978..., Artec/Antique MTN3980..
Дополнительные аксессуары: светодиодная лампа E 10 MTN3951..., лампа тлеющего разряда E10 MTN395100
Комплект поставки: с лампой тлеющего разряда.



Накладка с полем для надписи



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN585844
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	MTN585819
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	MTN585860
<input type="checkbox"/> Стальной	MTN585846

Для механизма светодиодного сигнала.
 Использовать имеющуюся в продаже пленку.
 По желанию можно заказать комплекты пленок с нанесенными надписями.
Используется со следующими компонентами: механизм светодиодного сигнала, 1-цветный MTN5870..., механизм светодиодного сигнала, 2-цветный MTN587092
Дополнительные аксессуары: комплект пленок для механизма светодиодного сигнала MTN587096/95



Механизм светодиодного сигнала, 1-цветный



Исполнение	Арт. №
Полярно-белый	MTN587093
Синий	MTN587094
Зеленый	MTN587090
Красный	MTN587091



Механизм светодиодного сигнала, 2-цветный



Исполнение	Арт. №
Красный/зеленый	MTN587092

Блок индикации с красной, зеленой, голубой или бесцветной подсветкой.
 Для управления механизмом лампы используется 2-клавишный выключатель.
Напряжение питания: АС 120 В-230 В / 60 Гц, 1,6 Вт АС 150 В-230 В / 50 Гц, 1,3 Вт
Используется со следующими компонентами: накладка с полем для надписи System M MTN5874..., MTN5870..., Artec/Antique MTN5858..
Указание: пленку с символами стрелок можно повернуть и использовать для указания направлений влево или вправо.
Комплект поставки: 6 пленок с нанесенными надписями (печать белым по черному: лифт со стрелкой, туалет со стрелкой, лестница вниз со стрелкой, лестница вверх со стрелкой, «ВЫХОД» со стрелкой влево, «ВЫХОД» со стрелкой вправо).

Блок индикации с красной и зеленой подсветкой.
 Механизм контрольной лампы управляется клавишным выключателем для рольставней. Для того чтобы оба поля подсветки загорались одновременно, используйте 2-клавишный выключатель.
Напряжение питания: АС 120 В-230 В / 60 Гц, 1,6 Вт АС 150 В-230 В / 50 Гц, 1,3 Вт
Используется со следующими компонентами: накладка с полем для надписи System M MTN5874..., MTN5870..., Artec/Antique MTN5858..
Комплект поставки: 5 пленок с нанесенными надписями (печать черным по белому: перечеркнутый звонок/горничная, "OCCUPIED/FREE", "BELEGT/FREI", "BITTE NICHT STOREN/BITTE ZIMMER AUFRAUMEN "DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM").