



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ЩРВ IP 31

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Корпуса металлические ЩРВ IP31 производства Tokov Electric предназначены для дальнейшей сборки низковольтных электрощитов распределительного типа;

- По требованиям безопасности металлокорпуса соответствуют Техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

1.2 Металлокорпуса должны устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ. Допускается установка под навесом.

1.3 Расшифровка структуры условного обозначения металлокорпуса:

ЩРВ-Х IP 31

Щ-щит;

Р-распределительный;

В-встраиваемый;

Х-номинальное кол-во модулей устанавливаемой аппаратуры (12,24,36,48)

IP 31 - степень защиты по ГОСТ 14254

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры

Параметры	Значения
Номинальный ток, А	125
Покрытие	Полиэфирная порошковая краска (ППК), RAL 7035
Размер и кол-во вводных отверстий	140x65 2шт
Расположение вводных отверстий	Снизу/сверху
Способ установки	встраиваемый
Ремонтопригодность	Неремонтопригодный
Максимальный угол открытия двери	110°
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 31

2.2 Габариты

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
ЩРВ-12 ip31	260	340	120
ЩРВ-18 ip31	390	285	120
ЩРВ-24 ip31	390	340	120
ЩРВ-36 ip31	520	340	120
ЩРВ-48 ip31	650	340	120
ЩРВ-54 ip31	520	440	120
ЩРВ-72 ip31 (2х дв.)	520	600	120

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 Упаковка-1шт;
- 3.2 Корпус металлический-1шт;
- 3.3 ЗИП-ЛОК-1шт: комплектация в зависимости от модели корпуса;

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 В закрытых помещениях с естественной вентиляцией, с невзрывоопасной средой;
- 4.2 Температура окружающего воздуха от -45° С до +40° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранения упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.
- 5.2 Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией. Температура воздуха при хранении от -60° до +50° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

После вывода из эксплуатации изделие утилизировать как металлический лом.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации шкафов-оболочек составляет не менее 12 месяцев с даты продажи, при соблюдении Заказчиком (Потребителем) требований и условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Дата изготовления: _____

Изготовитель: ЧУП «ДРОГОЛ», РБ, Могилевская обл., Быховский р-н, Холстовский с/с, 3.