

«Утверждаю»

Зам. генерального директора
генерального конструктора
ФГУП «НИИ ВНИИЭМ»



ПРОТОКОЛ № 451-11-288

Испытаний каркаса шкафа серии СЕ
(вибропрочность)

1 Объект испытаний

Каркас шкафа серии СЕ, зав. № б/н

2 Разработчик

ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»

3 Изготовитель:

ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»

4 Дата проведения испытаний:

Июль 2011г.

5 Место проведения испытаний

ИЦ ФГУП «НИИ ВНИИЭМ», Отдел № 45 испытаний (лаборатория 451 испытаний на механические ВВФ).

6 Условия проведения испытаний:

- температура окружающего воздуха +20 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха 81%;
- атмосферное давление 737 мм рт. ст.

7 Цель испытаний

Проведение испытаний конструкции каркаса шкафа серии СЕ на вибропрочность.

8 Методика испытаний

Испытание проводилось по ГОСТ 20.57.406

ЭКВИВ. КОНТРАКТА	ИНДЕКС ПАСПОРТА	ДАТА ВЫПУСКА	РЕШЕНИЕ	НОМЕР ЛЕКТА
-	—	21.09.2011	—	I



НПП ВНИИЭМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
 НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
 ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ с ЗАВОДОМ имени А. Г. ПОСИФЬЯНА


Дата	Код	Оборудование для АЭС
2011	Каркас шкафа серии СЕ	Протокол испытаний №451-11-288

12 Заключение

Каркас шкафа серии СЕ зав. № б/н, испытание на вибропрочность выдержал, разрушений и деформаций не обнаружено.

Представители ФГУП «НПП ВНИИЭМ»:

Главный конструктор по динамике и прочности КА и ЭО

 В.Я. Геча

Руководитель ИЦ

 И.С. Волков


Начальник отдела 45

 Е.В. Афромеев

/Начальник лаборатории 451

 И.А. Хамидуллин

Инженер

 Д.А. Махонский

/Техник

 В.А. Абрамова

Представитель ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»

Менеджер по продукции ЗАО "ДКС"

_____ Р.Р.Ахмедшин

НОМЕР КонтРАКТА	ЦИФР ПАКЕТА	ДАТА ВВЕДЕНИЯ	РЕВИЗИЯ	НОМЕР ЛИСТА
-	—	21.09.2011	—	5