

ЗАО «ДКС»

О предварительных результатах
испытаний

Д.Н. Колпашникову

Факс: +7 (4822) 33-28-84

ruslan.akhmedshin@dkc.ru

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В соответствии с договором №23-БТ-14 от 03.03.2014 г. в декабре были проведены испытания на нагрев номинальным током 6300 А и сквозным токам короткого замыкания ($I_T=100$ кА, $i_d=210$ кА, $t=1$ с) ячей R5CQE.RAMpower6300_100 УХЛ4 с принудительной вентиляцией в соответствии требованиям ГОСТ Р 51321.1. Результаты испытаний положительные. Подробная информация будет указана в протоколах испытаний.

Заместитель главного инженера



В.А. Ма