

«Утвержден» продукции  
Вр. И. О. Зам. генерального  
директора- генерального  
конструктора  
ФГУП «НПП ВНИИЭМ»

Барбул Р. И.

ПРОТОКОЛ № 451-11-520

**Испытаний каркаса шкафа серии SQE  
(вибропрочность)**

**1 Объект испытаний**

Каркас шкафа серии SQE

**2 Разработчик**

ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»

**3 Изготовитель:**

ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»

**4 Дата проведения испытаний:**

Декабрь 2011г.

**5 Место проведения испытаний**

ИЦ ФГУП «НПП ВНИИЭМ», Отдел № 45 испытаний (лаборатория 451 испытаний на механические ВВФ ).

**6 Условия проведения испытаний:**

- температура окружающего воздуха +20 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха 81%;
- атмосферное давление 737 мм рт. ст.

**7 Цель испытаний**

Проведение испытаний конструкции каркаса шкафа серии SQE на вибропрочность.

**8 Методика испытаний**

Испытание проводилось по программе и методике испытаний ГОСТ 20.57.406

| НОМЕР КОНТРАКТА | ШИФР ПАКЕТА | ДАТА ВЫПУСКА | РЕВИЗИЯ | НОМЕР ЛИСТА |
|-----------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| -               | —           | 19.12.2011   | —       | 1           |

|   |   |                                |                      |
|---|---|--------------------------------|----------------------|
| <br><b>НПП ВНИИЭМ</b> | <b>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ<br/>         НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ<br/>         ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ<br/>         ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ с ЗАВОДОМ имени А. Г. ПОСИФЬЯНА</b> |                                |                      |
|   | Дата  | Код                            | Оборудование для АЭС |
| Декабрь 2011  | Каркас шкафа серии<br>CQE   | Протокол испытаний №451-11-520 |                      |

## 12 Заключение

Каркас шкафа серии CQE, испытание на вибропрочность выдержал.

### Представители ФГУП «НПП ВНИИЭМ»:

Главный конструктор по динамике и прочности КА и ЭО

 В.Я. Геча

Руководитель ИЦ

 И.С. Волков


Начальник отдела 45

 Е.В. Афромеев

Начальник лаборатории 451

 И.А. Хамидулин

Инженер

 С.И. Сайко

Инженер

 Д.А. Махонский

### Представитель ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»

Менеджер по продукции

 Ахмедшин Р. Р

| НОМЕР КОНТРАКТА | ЦИФР ПАКЕТА | ДАТА ВЫПУСКА | РЕВИЗИЯ | НОМЕР ЛИСТА |
|-----------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| -               | —           | 19.12.2011   | —       | 6           |